



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 58/157 del 05.04.2017

OGGETTO: Riparazione cabina elettrica a servizio dell'impianto di sollevamento Marotta e adeguamento del modulo di media tensione alla normativa CEI 016
Importo spesa 17.088,00 + IVA

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

CHE nelle tardo pomeriggio del giorno 03.04.2017 veniva segnalato dai tecnici Amam il malfunzionamento della cabina elettrica a servizio dell'impianto di sollevamento Marotta;

CHE i tecnici, giunti sul posto, verificavano l'avaria del trasformatore di MT 10/20 KVA;

CHE il predetto impianto di sollevamento riveste importanza strategica in quanto alimenta le zone di Contrada Marotta, Contrada Aranciarella e Villaggio Curcuraçi;

CHE pertanto si rende necessario il tempestivo intervento di ripristino della cabina elettrica presente nell'impianto al fine di non creare problemi di ordine igienico sanitari legati alla mancata distribuzione idrica nella zona interessata;

CHE veniva contattata immediatamente la ditta OFFICINA ELETTROMECCANICA di PICCOLO GIUSEPPE;

CHE tale Ditta, intervenuta con prontezza sui luoghi constatava, unitamente al personale Aziendale, l'avaria del trasformatore di MT 10/20 KVA con relativi fusibili ed inoltre verificava che il modulo di media tensione non era adeguato alla normativa CEI 016;

CHE veniva disposto l'immediato intervento di ripristino dell'impianto in tutte le sue parti e dell'adeguamento del modulo di media tensione alla normativa CEI 016, giusto preventivo prodotto in data 04.04.2017 per l'importo complessivo di € 17.088,00 oltre IVA di cui € 5.638,00 per la sostituzione e messa in opera del trasformatore MT da 10/20KVA e € 11.450,00 per l'adeguamento alle norme CEI 016 del modulo di media tensione;

RITENUTO necessario e urgente l'intervento;

ATTESA

la necessità di provvedere immediatamente ai lavori di che trattasi;



VISTO il D. Lgs n. 50/2016 art. 163;
VISTO il D.P.R. 207/2010;

DETERMINA

- Affidare la "Riparazione cabina elettrica a servizio dell'impianto di sollevamento Martotta e adeguamento del modulo di media tensione alla normativa CEI 016" alla Ditta OFFICINA ELETTROMECCANICA di PICCOLO GIUSEPPE – Via Giuseppe La Farina, 136 - 98124 MESSINA - P.IVA 00113940837
- Impegnare la somma di € 17.088,00 + IVA;

La somma necessaria pari ad € 17.088,00 oltre IVA, pari a € 3.759,36 verrà corrisposta dietro presentazione di regolare fattura.

La somma come sopra occorrente determinata in € 17.088,00 oltre € 3.759,36 per IVA sarà prelevata dal bilancio AMAM 2017.



IL DIRETTORE GENERALE

Claudio Cipollini



RS