DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 123/157 del 21.06.2017

OGGETTO: Nolo a freddo di elettropompa sommergibile FLYGT modello CP3356.675 per il sollevamento secondario del depuratore di Mili, da installare in sostituzione temporanea delle pompe inviate per la riparazione.
Importo € 5.750,00 + IVA al 22 % per € **1.265,00**

DITTA: XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA s.r.l. Filiale di Pomezia - Via Tito Speri, 27-29, 00040 Pomezia (Roma)
tel. 06.91601661 - fax. 06.91601663

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che presso il depuratore di Mili, ove confluiscono i reflui di gran parte della Città di Messina, è presente un impianto di sollevamento secondario a servizio della terza linea che ospita n.3 pompe da 63 kw;

- **che,** in tale sezione dell'impianto, nel maggio 2017, si è registrata l'avaria di n.2 pompe, pertanto, si è provveduto all'invio alla ditta costruttrice per la riparazione delle stesse in tempi brevi, al fine di evitare disservizi;

- **che,** successivamente, gli operatori AMAM in servizio presso il depuratore di Mili rilevavano l'insorgere di problemi nel funzionamento dell'unica pompa in esercizio del sollevamento secondario, essendo le altre due inviate in assistenza;

- **che,** al fine di evitare possibili disfunzioni del ciclo depurativo e il conseguenziale insorgere di problemi igienico-sanitari, in attesa dell'effettuazione delle riparazioni delle pompe inviate in assistenza, veniva richiesto un preventivo di nolo a freddo di una pompa di uguali caratteristiche e marca, per facilità e rapidità di temporanea sostituzione, alla ditta produttrice Flygt, oggi denominata XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.r.l.;

-**che,** conseguentemente, la ditta XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.r.l., produceva preventivo n. FLR/VA 0982017 del 19.05.2017, assunto al prot. AMAM col n. 12710 del 25.05.2017, per l'importo scontato di €. 4.000,00 per i primi 30 giorni e €.125,00/gg per i giorni successivi con prezzi ritenuti congrui e comprensivi di trasporto per e da Pomezia, luogo di spedizione della pompa;

VISTA l'offerta FLR/VA 0982017 del 19.05.2017, assunta al prot. AMAM col n. 12710 del 25.05.2017, prodotta dalla Ditta XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.r.l..

CONSIDERATO che, sentita la ditta che effettua la riparazione delle pompe in assistenza per le vie brevi, sono necessari n.44 giorni di nolo, si quantifica una spesa complessiva di €. 5.750,00 oltre €. 1.265,00 per IVA;

ATTESA la necessità del provvedimento;

DETERMNA

1. Per le motivazioni esposte in narrativa, effettuare, presso la Ditta XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA s.r.l. Filiale di Pomezia - Via Tito Speri, 27-29, 00040 Pomezia (Roma). il "*Nolo a freddo di elettropompa sommergibile FLYGT modello CP3356.675 per il sollevamento secondario del depuratore di Mili, da installare in sostituzione delle pompe inviate per la riparazione*", così come descritto nel preventivo del FLR/VA 0982017 del 19.05.2017, allegato, che ne fa parte integrante;
2. Autorizzare la spesa di **€. 5.750,00 oltre €. 1.265,00 per IVA** per il nolo a freddo, compreso trasporto c/o il depuratore di Mili.
3. Autorizzare la RAGIONERIA ad emettere mandato di pagamento a favore della Ditta XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA s.r.l. Filiale di Pomezia - Via Tito Speri, 27-29, 00040 Pomezia (Roma), dopo effettuazione della fornitura a presentazione della relativa fattura debitamente vistata dall' Ufficio competente.
4. Alla spesa come sopra occorrente si farà fronte con prelievo dal bilancio AMAM 2017 che presenta la necessaria copertura.

IL DIRETTORE GENERALE
Claudio Cipollini