



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 133/157

del 26 LUG. 2017

OGGETTO: Intervento di riparazione della condotta sottomarina a servizio dell'impianto di sollevamento "Saline Base".

Importo spesa: € 2.045,10 oltre IVA

Ditta: MAJOLINO DOMENICO SRL - Viale Garibaldi, 170 - 98122 MESSINA - PIVA 03255940839

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

che il sistema fognario della zona Nord di Messina recapita presso l'impianto di sollevamento denominato "Saline Base" il quale, dotato di n. 3 pompe di sollevamento, immette i liquami nel corpo recettore attraverso una condotta sottomarina;

che in data 26.06.2017 è stata segnalata una fuoriuscita di liquami in prossimità del predetto impianto;

che il personale tecnico, giunto sul posto, accertava la rottura della condotta sottomarina e pertanto la fuoriuscita dei liquami;

che, accertato quanto sopra, il sottoscritto autorizzava l'immediato intervento al fine di riparare la condotta ed eliminare lo sversamento dei liquami;

che per i predetti lavori, stante l'urgenza e la particolare difficoltà degli stessi, veniva contattata la ditta MAJOLINO DOMENICO SRL, iscritta all'albo di fiducia aziendale e dotata di uomini e mezzi tali da poter effettuare interventi sottomarini;

che in data 27.06.2017 è stato prodotto il video relativo allo stato della condotta che evidenziava una falla della condotta in prossimità del basamento di ancoraggio in cls;

che in data 29.06.2017 è stato prodotto relativo preventivo per l'intervento di riparazione per l'importo di € 2.045,00 oltre IVA;

che lo stesso è ritenuto congruo e conveniente per l'Azienda;

Visto il D.Lgs. 50/2016

Visto il D.P.R. 207/2010;

Visto il preventivo prodotto dalla Ditta MAJOLINO DOMENICO SRL;

RITENUTO necessario e urgente provvedere in merito:



Handwritten initials 'R' in the bottom left corner.

Handwritten signature 'df' in the bottom right corner.

DETERMINA

Autorizzare, per le motivazioni esposte in narrativa, l'esecuzione, dell'Intervento di riparazione sulla condotta sottomarina a servizio dell'impianto di sollevamento "Saline Base" per l'importo di € 2.045,00 oltre IVA;

Affidare i lavori di riparazione necessari per l'eliminazione dello sversamento di liquami alla ditta MAJOLINO DOMENICO SRL - Viale Garibaldi, 170 - 98122 MESSINA - PIVA 03255940839

Impegnare l'importo di € 2.045,00 oltre IVA con prelievo dal bilancio Amam per l'anno 2017."

Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento a seguito di regolare fattura fino alla concorrenza dell'importo di € 2.045,00 oltre IVA

IL DIRETTORE GENERALE
Claudio Cipollini

