



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 168/157 del 07.08.2017

OGGETTO: Riparazione condotte sorgive Azzariò, Rigulà e tratto compreso tra Puntale Bianco e località Campone

Importo spesa al netto del ribasso: € 5.613,07 + IVA

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

CHE il serbatoio denominato San Rizzo è alimentato da un gruppo di sorgive che garantiscono il suo riempimento al fine di distribuire l'acqua, per caduta, nelle zone limitrofe ed in particolare alla struttura ospedaliera Neurolesi;

CHE si è riscontrato un decremento della portata delle predette sorgive compromettendo, quindi, il riempimento del serbatoio denominato San Rizzo e la conseguenziale riduzione di portata idrica nelle zone servite;

CHE dai sopralluoghi effettuati dai tecnici incaricati si è riscontrata la seguente situazione: il Gruppo Fontanelle fornisce al momento circa 1,1 l/s, mentre il Gruppo Rigulà fornisce circa 0,15 l/s a causa di una perdita lungo la condotta di confluenza con l'adduttore principale, nel nodo di riunione di tutte queste sorgenti, in corrispondenza del punto di misura denominato Puntale Bianco, si rileva invece una portata di 3,15 l/s;

CHE, pertanto, con la riparazione delle perdite sulle condotte delle sorgive Azzariò e della linea del gruppo Rigulà è possibile recuperare circa 0,65/0,85 l/s e contestualmente, con le indagini sulla condotta tra Puntale Bianco e località Campone, si stima di recuperare circa 2,5 l/s;

CHE per quanto sopra è stata contattata la Ditta GE.CO. già a conoscenza dei luoghi e pertanto in grado di intervenire per l'identificazione delle perdite e della loro relativa riparazione nel più breve tempo possibile;

CHE con la predetta Ditta si è concordato un ribasso d'asta del 20% sui lavori da eseguire con riferimento al prezzario in uso all'Azienda ed al prezzario Regionale LL.PP. vigente;

VISTO il D. Lgs n. 50/2016;

VISTO il D.P.R. 207/2010;

VISTO il computo metrico estimativo redatto dall'ufficio tecnico;



ATTESO che la mancata riparazione potrebbe creare problemi di ordine igienico sanitario dovuti alla ridotta fornitura idrica e conseguente aggravio di spesa per l'utilizzo costante di pompe di sollevamento per il riempimento del serbatoio;

RITENUTO necessario e urgente provvedere in merito

DETERMINA

Autorizzare i lavori di "Riparazione condotte sorgive Azzariò, Rigulà e tratto compreso tra Puntale Bianco e località Campone" per importo netto di € 5.613,07 oltre IVA;

Impegnare l'importo, al netto del ribasso del 20%, di € 5.613,07 oltre IVA risultante dal computo metrico con prelievo dal bilancio AMAM per l'anno 2017;

Procedere all'affidamento dei lavori alla ditta GE.CO. General Costruction s.r.l. con sede in Via Maceo, 46 – 98050 Terme Vigliatore (ME) - P.IVA 03271780839;

Nominare RUP e Direttore Lavori l'ing. Francesco Cardile;

Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento, fino alla concorrenza dell'importo di € 5.613,07 oltre IVA dietro presentazione di regolare fattura.

IL DIRETTORE GENERALE
Claudio Cipollini

