



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 175/157 del 30 AGO. 2017

OGGETTO: Fornitura di N.1 elettropompa Flygt NP 3202 LT 615 Flygt da 22 kW, da installare presso l'impianto di sollevamento di "saline base" vill. Ganzirri - Messina.

Importo spesa: € 25.837,09 + I.V.A. al 22%

Ditta: Xylem Water Solutions Italia S.r.l. Società con unico socio
Filiale di Catania Via Acicastello n.15/D 95126 Catania

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

CHE l'intero sistema fognario a servizio della zona nord della città di Messina, da Guardia a Mortelle, è composto da una rete fognaria a gravità che confluisce in una serie di impianti di sollevamento fognari;

CHE i suddetti impianti di sollevamento fognari sono tutti collegati in serie, al fine di permettere l'afflusso dei liquami verso l'impianto di "saline base";

CHE il mancato funzionamento dei singoli impianti di sollevamento comporta inevitabili sversamenti di liquami sia sulla sede stradale che nell'arenile;

CHE in data 04/08/2017 ore 15.00 si è avuta una avaria generale dell'impianto e, a seguito dell'intervento della ditta di manutenzione, si è riscontrato il danneggiamento dell'elettropompa Flygt CP 3300 (denominata "N.2") da 27 kW;

CHE per il corretto funzionamento del suddetto impianto occorre effettuare la sostituzione della suddetta elettropompa al fine di prevenire sversamenti di liquami che potrebbero causare problemi di ordine igienico sanitario;

CHE al momento l'impianto di saline base risulta essere sotto sequestro da parte dell'autorità giudiziaria, giusto fascicolo processuale n. 8124/16 della Procura della repubblica di Messina;

CHE per il corretto funzionamento si prevede di effettuare la sostituzione dell'elettropompa CP 3300 da 27 kW con una nuova elettropompa NP 3202 LT da 22 kW;

CHE è stata avanzata la richiesta di un preventivo per l'acquisto di N.1 nuova elettropompa Flygt NP 3202 LT 615 Flygt da 22 kW, alla ditta produttrice Xylem Water Solutions Italia S.r.l.;

CHE in data 09/08/2017 con n. off. 37/1681/2017, è pervenuto apposito preventivo dalla Ditta Flygt relativamente alla fornitura di N.1 nuova Elettropompa NP 3202 da 22 kW, per un importo di € 13.922,70, comprensivi di € 204,50 per trasporto e conai, oltre Iva al 22% ;





Azienda Speciale iscritta alla Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Messina – R.E.A. n. 157160

RITENUTO pertanto urgente ed indispensabile procedere all'acquisto dei materiali di cui all'offerta n. 37/1681/2017 del 09/08/2017 per l'importo complessivo di € 13.922,70 oltre IVA al 22%;

VISTA l'offerta n. 37/1681/2017 del 09/08/2017 dalla Soc. Xylem Water Solutions Italia S.r.l., pervenuta in AMAM S.p.A. il 19/07/2017 con prot. 17802;

DETERMINA

1. Per le motivazioni esposte in narrativa, di procedere all'acquisto di N.1 elettropompa **Flygt NP 3202 LT 615 Flygt** da 22 kW HT DN 80 da 7,3 kW per un importo di € 20.545,48 oltre Iva al 22%, di N.3 unità di monitoraggio e controllo APP 410 complete di Alimentatore e HMI per un importo di € 5.141,61, come da preventivo dell'offerta n. 37/1681/2017 del 09/08/2017, della Soc. Xylem Water Solutions Italia S.r.l. - Filiale di Catania Via Acicastello n.15/D 95126 Catania.
2. Autorizzare la spesa complessiva di € 16.985,70 di cui € 13.922,70 per imponibile e € 3.062,99 per Iva al 22%, occorrente per la suddetta fornitura.
3. Autorizzare gli Uffici di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della Soc. Xylem Water Solutions Italia S.r.l. Società con unico socio a fornitura eseguita e a seguito dell'emissione della relativa fattura debitamente vistata dall'Ufficio competente.

Alla spesa come sopra occorrente si farà fronte con prelievo dal bilancio AMAM 2017.

IL DIRETTORE GENERALE

Claudio Cipollini

