



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 187/157 del 14 SET. 2017

OGGETTO: Sostituzione quadro generale cabina MT e sostituzione n° 1 elettropompa sommersa da 50KW e fornitura e montaggio di n° 3 quadri di avviamento e protezione elettropompe a servizio del pozzo Mangialupi.

Importo spesa netto: € 39.915,46 + IVA

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

CHE nella mattinata del 19.04.2017 veniva segnalato dai Vigili del Fuoco un incendio presso i locali tecnici a servizio del pozzo Mangialupi in Piazza Verga.

CHE i tecnici, giunti sul posto, verificavano che l'incendio, sviluppatosi all'interno dei predetti locali, aveva reso inutilizzabile il quadro generale cabina di MT, n° 1 elettropompa sommersa da 40KW con i relativi quadri elettrici;

CHE il predetto impianto di sollevamento riveste importanza strategica in quanto alimenta la Casa Circondariale di Gazzi e provvede al riempimento del serbatoio denominato "Mangialupi" che serve, per caduta, le zone comprese tra il Viale Europa e la Via del Carmine;

CHE pertanto si rende necessario il tempestivo intervento di ripristino del quadro generale cabina MT, della pompa sommersa e dei quadri di avviamento e protezione delle elettropompe presenti nel predetto impianti;

CHE il mancato intervento potrebbe creare problemi di ordine igienico sanitari legati alla mancata distribuzione idrica nella zona interessata;

CHE veniva contattata immediatamente la ditta OFFICINA ELETTROMECCANICA di PICCOLO GIUSEPPE dotata di quadri elettrici per il ripristino provvisorio dell'impianto;

CHE tale Ditta, intervenuta con prontezza sui luoghi constatava, unitamente al personale Aziendale, che l'incendio aveva reso inutilizzabile il quadro generale cabina di MT, n° 1 elettropompa sommersa da 40KW e i relativi quadri elettrici;

CHE veniva disposto, nelle more del ripristino definitivo, l'immediato intervento di attivazione provvisoria dell'impianto in tutte le sue parti per la messa in esercizio del pozzo Mangialupi, concordando con la Ditta, oltre alla scontistica già applicata, un ulteriore sconto del 3,3% sul consuntivo totale;

RITENUTO necessario e urgente l'intervento;



ATTESA

la necessità di provvedere immediatamente ai lavori di che trattasi;

VISTO il consuntivo prodotto in data 07.09.2017;

VISTO il D. Lgs n. 50/2016;

VISTO il D.P.R. 207/2010;

DETERMINA

- Affidare il ripristino provvisorio del pozzo Mangialupi alla Ditta OFFICINA ELETTROMECCANICA di PICCOLO GIUSEPPE – Via Giuseppe La Farina, 136 - 98124 MESSINA - P.IVA 00113940837;
- Affidare inoltre la sostituzione del quadro generale cabina MT, sostituzione n° 1 elettropompa sommersa da 50KW e fornitura e montaggio di n° 3 quadri di avviamento e protezione elettropompe a servizio del pozzo Mangialupi alla predetta Ditta;
- Impegnare la somma netta di € 39.915,46 + IVA;

La somma necessaria pari ad € 39.915,46 oltre IVA, pari a € 8.781,40 verrà corrisposta dietro presentazione di regolare fattura.

La somma come sopra occorrente determinata in € 39.915,46 oltre € 8.781,40 per IVA sarà prelevata dal bilancio AMAM 2017.

IL DIRETTORE GENERALE

Claudio Cipollini

