



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 239/157

del 07-11-2017

OGGETTO: Intervento di ripristino dell'impianto di centrifugazione fanghi in uso al depuratore di Mili e sostituzione del relativo touch screen.

Importo spesa € 3.035,00 + IVA al 22 %

DITTA: Melograno Srl via della Zecca, n.7 98122 Messina
Fax 090-250.91.202 tel 090-943.61.47

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che l'estensione e la complessità dell'impianto di Depurazione di Mili comporta una costante manutenzione dei sistemi elettromeccanici che operano 24 ore su 24;

che, in particolare, al depuratore di Mili è presente anche un decanter centrifugo per l'estrazione dei fanghi;

che, tale decanter, nell'ultimo periodo, manifesta delle avarie improvvise che comportano il fermo momentaneo dell'impianto;

che, per quanto sopra, è necessario un intervento di riparazione del decanter ad opera di ditta specializzata, che preveda: la programmazione dell'inverter asservito alla centrifuga, la modifica dei parametri nel PLC, la verifica della funzionalità dell'impianto e la risoluzione di malfunzionamenti rilevati;

che, al fine di rimediare ai frequenti malfunzionamenti, oltre all'intervento di riparazione sopra indicato, si ritiene necessario sostituire il touch-screen di comando del decanter centrifugo con un pc industriale con monitor da 10'';

che, quanto riportato si desume a seguito della verifica da parte del personale del depuratore di Mili;

considerato che, risulta indispensabile procedere all'esecuzione dell'intervento di riparazione di cui all'oggetto, vista la complessità dell'impianto suddetto, è stato chiesto un preventivo alla ditta specializzata Melograno Srl, dell'ing. La Fauci, che in passato ha operato nell'impianto di centrifugazione di Mili per la risoluzione di problematiche analoghe;

che, conseguentemente, la ditta Melograno ha prodotto un preventivo n. 91/17 del 15.09.2017, assunto al prot. AMAM col n. 19567 del 21.09.2017 e il n. 93/17 del 15.09.2017 assunto al prot. AMAM col n. 20903 del 09.10.2017;

VISTE le offerte n°91/17 e n°93/17 del 15.09.2017, prodotte dalla Ditta Melograno Srl via della Zecca, n.7 98122 Messina;

ATTESA la necessità del provvedimento;

DETERMNA

1. per le motivazioni esposte in narrativa, procedere all'esecuzione dell'*Intervento di ripristino dell'impianto di centrifugazione fanghi in uso al depuratore di Mili e sostituzione del relativo touch screen* alla Ditta Melograno Srl via della Zecca, n.7 98122 Messina, così come descritto nel preventivo allegato che ne fa parte integrante.
2. Autorizzare la spesa di € 3.035,00 + IVA al 22 % per il suddetto servizio.
3. Autorizzare la Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della Ditta Melograno Srl via della Zecca, n.7 98122 Messina, dopo effettuazione della prestazione, a presentazione della relativa fattura debitamente vistata dall'Ufficio competente.
4. Alla spesa come sopra occorrente si farà fronte con prelievo dal bilancio AMAM 2017 che presenta la necessaria copertura.


IL DIRETTORE GENERALE
Claudio Cipollini