



AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.p.A.

Azienda Speciale iscritta alla Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Messina – R.E.A. n. 157160

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 04/157 del 5 GEN. 2018

OGGETTO: Fornitura di N.1 Girante "N" 433 ed accessori per l'elettropompa FLYGT tipo NP 3153.181 MT 433 matr. 0620322 installata all'impianto di sollevamento "Salvatore 2" nella zona nord della città di Messina.

Importo spesa: € 2.050,75 + I.V.A. al 22%

Ditta: Xylem Water Solutions Italia S.r.l. Società con unico socio
Filiale di Catania Via Acicastello n.15/D 95126 Catania

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

CHE l'intero sistema fognario a servizio della zona ionica della città di Messina, è composto da una rete fognaria a gravità che confluisce in una serie di impianti di sollevamento fognari;

CHE i suddetti impianti di sollevamento sono tutti collegati in serie, al fine di permettere l'afflusso dei liquami fognari verso l'impianto di "saline base";

CHE il mancato funzionamento dei singoli impianti di sollevamento comporta inevitabili sversamenti di liquami sia sulla sede stradale che nell'arenile;

CHE la ditta 2G Costruzioni Srl, aggiudicataria del servizio di conduzione degli impianti di sollevamento fognari zona nord tirrenica, unitamente a personale tecnico aziendale, ha riscontrato durante il controllo all'impianto di sollevamento fognario "Salvatore 2" di via Lago Grande vill. Ganzirri, il malfunzionamento della girante N nell'elettropompe Flygt NP 3153.181 da 9 kW con matr. 0620322;

CHE per il corretto funzionamento del suddetto impianto di sollevamento occorre effettuare la sostituzione delle suddetta girante, in quanto necessaria per prevenire sversamenti di liquami sia sulla sede stradale che nell'adiacente lago, causando pericolo per l'igiene e la sicurezza pubblica;

CHE occorre procedere urgentemente all'acquisto di una nuova girante di tipo N per l'elettropompa Flygt NP 3153.181 MT 433 da 9,00 kW;

CHE è stata avanzata la richiesta di un preventivo per l'acquisto della girante di tipo N 433 per elettropompa Flygt tipo NP 3153.181 MT 433 da 9,00 KW, alla ditta produttrice delle elettropompe suddette;

CHE il preventivo fatto pervenire dalla Xylem Water Solutions in data 20/11/2017 n. off. 37/2262/2017, in merito all'offerta per la fornitura di N.1 girante N 433 per l'elettropompa NP 3153.181 MT 433 da 9,00 kW con Bussola, Vite di regolazione, Vite a brugola, Anello OR e Anello diffusore in ghisa per un importo di € 2.050,75 oltre Iva al 22%;

RITENUTO pertanto urgente ed indispensabile procedere all'acquisto ai materiali di cui all'offerta n. 37/2262/2017 del 20/11/2017 per l'importo complessivo di € 2.050,75 oltre IVA al 22% ;





Azienda Speciale iscritta alla Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Messina – R.E.A. n. 157160

VISTA l'offerta n. 37/2262/2016 del 20/11/2017 pervenuta dalla Soc. Xylem Water Solutions Italia S.r.l. , in AMAM S.p.A. il 30/11/2017 con prot. 24198/157;

D E T E R M I N A

1. Per le motivazioni esposte in narrativa, di procedere all'acquisto di N.1 Girante "N" 433 ed accessori per l'elettropompa FLYGT tipo NP 3153.181 MT 433 matr. 0620322, installata all'impianto di sollevamento "Salvatore 2" nella zona nord della città di Messina per un importo di € 2.050,75 oltre Iva al 22%, come da preventivo dell'offerta n. 37/2262/2017 del 20/11/2017, della Soc. Xylem Water Solutions Italia S.r.l. - Filiale di Catania Via Acicastello n.15/D 95126 Catania.
2. Autorizzare la spesa complessiva di € 2.501,91 di cui € 2.050,75 per imponibile e € 451,16 per Iva al 22%, occorrente per la suddetta fornitura.
3. Autorizzare gli Uffici di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della Soc. Xylem Water Solutions Italia S.r.l. Società con unico socio a fornitura eseguita e a seguito dell'emissione della relativa fattura debitamente vistata dall'Ufficio competente.

Alla spesa come sopra occorrente si farà fronte con prelievo dal bilancio AMAM 2017.

IL DIRETTORE GENERALE
Claudio Cipollini

