



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 96/157 del 07/05/2018

OGGETTO: Fornitura di n.3 pompe monovite modello C15KC11RMA con flange dn80 e motore IP 55 da 4 KW comprese di kit di protezione termica complete da impiegarsi per la movimentazione dei fanghi all'interno del depuratore di Mili.
Importo spesa € 8.190,00 + IVA al 22%

DITTA: XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA s.r.l.-Filiale di Catania- Via Aci Castello, 15/D- 95126 - CATANIA
Fax 095- 7122677 - tel. 095- 493310

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

- che presso il depuratore di Mili, ove confluiscono i reflui di gran parte della Città di Messina per circa 210.000 abitanti equivalenti, nelle fasi del processo depurativo vengono movimentati i fanghi da apposite pompe monovite che spingono gli stessi nei digestori e negli ispessitori;
- che per tale funzione sono installate, in appositi locali, n°7 pompe monovite;
- che, in atto, n°2 pompe risultano irrimediabilmente compromesse, com'è emerso dopo smontaggio e valutazione visiva effettuata dagli operatori AMAM;
- che la sostituzione di dette pompe, vista l'importante funzione assolta, risulta indifferibile, inoltre, appare utile acquistare un'ulteriore pompa di rispetto;

Considerato

- che le pompe monovite in esercizio presso il depuratore di Mili sono di marca Nova Rotors, e che tale ditta, non producendo più lo stesso modello di pompa, nell'ultima fornitura ha venduto ad AMAM SpA delle pompe di analoghe prestazioni che, tuttavia, si sono rivelate poco performanti;
- che è necessario provvedere all'acquisizione di pompe monovite di caratteristiche tali da garantire la corretta movimentazione dei fanghi all'interno del depuratore di Mili e, nel contempo, da poter essere installate all'interno di apposito manufatto di alloggiamento, di dimensioni piuttosto ridotte;
- che è stato chiesto un preventivo alla Xylem Water Solutions Italia che, dopo sopralluogo effettuato da proprio tecnico, ha proposto una pompa ad alte prestazioni e con caratteristiche

dimensionali confacenti alla sostituzione delle esistenti senza la realizzazione di opere idrauliche di adattamento;

VISTA l'offerta n.37/0686/2018 del 03.05.2018, assunta al prot. AMAM col n. 9219 del 07.05.2018, per l'importo di €. 2.730,00/cad. oltre IVA prodotta dalla Ditta Xylem Water Solutions Italia Srl -Filiale di Catania - Via Aci Castello, 15/D- 95126 Catania;

VISTO che il preventivo della Xylem Water Solution Italia Srl, oltre ad applicare uno sconto del 55% sul listino, presenta un prezzo pressoché confrontabile con la precedente fornitura di una pompa monovite Nova Rotors di caratteristiche simili, atteso che vi è la dotazione aggiuntiva di un kit di protezione termica da parte della Xylem;

DETERMINA

1. per le motivazioni esposte in narrativa, procedere, presso la Ditta XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA s.r.l.-Filiale di Catania- Via Aci Castello, 15/D- 95126 – CATANIA, alla **“Fornitura di n.3 pompe monovite modello C15KC11RMA con flange DN80 e motore IP 55 da 4 KW comprese di kit di protezione termica complete da impiegarsi per la movimentazione dei fanghi all'interno del depuratore di Mili”** così come descritta nel preventivo allegato che ne costituisce parte integrante, rese franco depuratore di Mili;
2. Autorizzare la spesa di € 8.190,00 + IVA al 22% per la suddetta fornitura.
3. Autorizzare la RAGIONERIA ad emettere mandato di pagamento a favore della XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA s.r.l dopo effettuazione della fornitura e presentazione della relativa fattura debitamente vistata dall'Ufficio competente.
4. Alla spesa come sopra occorrente si farà fronte con prelievo dal bilancio AMAM 2018 che presenta la necessaria copertura.

IL DIRETTORE GENERALE

Claudio Cipollini



ML