



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 99/157 del 14-5-2018

OGGETTO: Nolo a freddo di N.1 elettropompa sommergibile Flygt mod. C 3231.665 da 105 kW per l'impianto di sollevamento fognario "S. Francesco" (ME).

Importo spesa: € 3.900,00 oltre IVA al 22%

**Ditta: Xylem Water Solutions Italia S.r.l. Società con unico socio
Filiale di Catania Via Acicastello n.15/D 95126 Catania**

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

CHE presso l'attuale sistema fognario a gravità a servizio nell'area di territorio che si estende da Mili Marina a Tremestieri, confluisce integralmente all'impianto di sollevamento denominato Mili Canneto, il quale recepisce i reflui provenienti dagli impianti della città quali "Zafferia", "Carmine", "ATM", "S. Cecilia", "S. Francesco", "Paradiso" e "Pace" per poi essere convogliati al Depuratore di Mili ed essere sottoposti al processo di depurazione;

CHE attualmente all'impianto di "S. Francesco" sono predisposte N.3 elettropompe da 75 kW e che consentono l'afflusso dei liquami sulla provenienti dalla condotta Cassina e dall'AIA a Nord e gli afflussi del V.le della Libertà da Sud verso l'origine della "galleria Cassina" sulla via Savonarola;

CHE di recente l'impianto funziona con solo una elettropompa Flygt tipo CP 3230, in quanto si è avuto il fermo dell'elettropompa N.2, dovuta alla presenza di acqua all'interno dello statore, mentre la N.3 risulta da riparare in assistenza;

CHE a causa dell'ingente quantitativo di reflui in arrivo da tutta la zona Nord della città di Messina (torr. Guardia – parte a valle Giostra), l'impianto al momento attivo con una sola elettropompa, non è in grado di sollevare tutti i reflui in arrivo, soprattutto durante gli eventi meteorici anche di lieve entità;

CHE la mancata efficienza dell'impianto di sollevamento può comportare l'attivazione della condotta di troppo pieno, con gravi conseguenze igienico – ambientali;

CHE l'elettropompa da 75 kW, precisamente la Flygt tipo CP 3230.721 KW 75 GIR. 455/365 MATR. 9010113, risulta in avaria e, nelle more della riparazione, è stato richiesto alla Xylem Water Solutions Italia, con sede in via Tito spero 27-29 Pomezia (Roma), di far pervenire in Azienda apposito preventivo per il nolo di una elettropompa compatibile con gli accoppiamenti esistenti all'impianto;





Azienda Speciale iscritta alla Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Messina – R.E.A. n. 157160

CHE la Xylem Water Solutions Italia S.r.l. ha prodotto in data 14.05.2018, con Off. N. 1382018_rev01, l'offerta per il nolo dell'elettropompa sommersibile Flygt mod. C 3231.665 per un importo complessivo di € 3.900,00 oltre IVA al 22%;

RITENUTO pertanto urgente ed indispensabile procedere alla fornitura a noleggio della suddetta elettropompa al fine di prevenire sversamenti di liquami nelle aree limitrofe all'impianto di sollevamento denominato "S. Francesco" ed evitare che si attivi lo scarico di troppo pieno;

VISTO il preventivo d'offerta della citata Xylem Water Solutions Italia S.r.l., con sede in via Tito spero 27-29 Pomezia (Roma), prodotto il 14.05.2018 con Off. N. 1382018_rev01 ed assunto in AMAM con prot. 9936 del 17/05/2018;

DETERMINA

1. Per le motivazioni esposte in narrativa, di procedere al noleggio a freddo dell'elettropompa sommersibile Flygt mod. C 3231.665 da 105 kW per l'impianto di sollevamento fognario "S. Francesco" (ME), come da preventivo d'offerta del 14/05/2018 per l'importo di € 3.900,00 oltre IVA al 22%, della Soc. Xylem Water Solutions Italia S.r.l. - Filiale di Catania Via Acicastello n.15/D 95126 Catania..-
2. Autorizzare la spesa complessiva di € 4.758,00 di cui € 3.900,00 per imponibile e € 858,00 per Iva al 22%, occorrente per la suddetta fornitura. -
3. Autorizzare gli Uffici di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della Soc. Xylem Water Solutions Italia S.r.l. Società con unico socio a fornitura eseguita e a seguito dell'emissione della relativa fattura debitamente vistata dall'Ufficio competente.

Alla spesa come sopra occorrente si farà fronte con prelievo dal bilancio AMAM di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Claudio Cipollini

