



**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**N° 199/571AD**

**del 03/08/2018**

**OGGETTO: “Verifica spessori tubazione Fiumefreddo nel tratto in galleria a Forza D’Agrò”.**

**Importo spesa: € 803,2, oltre I.V.A. al 22%**

**Ditta: Arena Sub S.r.l. Strada Provinciale 47, 98164 Torre Faro - Messina**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO**

**CHE** sono in corso lavori di manutenzione straordinaria della tubazione dell’acquedotto Fiumefreddo, nel tratto dentro la galleria di Forza D’Agrò, di protezione dalla corrosione;

**CHE** è stata riscontrata una corrosione diffusa lungo una parte della tubazione oggetto dei lavori;

**CHE** per la specificità dei luoghi e la presenza di personale al lavoro dentro la galleria, impone la massima severità delle misure di sicurezza adottate e dei controlli periodici;

**CONSIDERATO**

**CHE** la corrosione “a pitting” riscontrata sulla tubazione potrebbe determinare localmente un eccessivo sotto spessore con conseguente cedimento della linea;

**CHE** ciò potrebbe avere conseguenze che devono essere assolutamente evitate;

il carattere urgente dell’intervento da effettuare e la necessità di dare incarico della sua esecuzione ad una ditta specializzata, è stata contattata la ditta Arena Sub, per le specifiche competenze in materia;

**VISTO** il preventivo del 30.07.2018 con cui la ditta ha richiesto, per la misura degli spessori residui della tubazione, secondo una mappatura delle aree maggiormente affette da corrosione, l’importo di 680 € per i primi 100 punti, e di 2,80 € per ogni punto aggiuntivo, oltre I.V.A. al 22%;

**RITENUTO** pertanto urgente ed indispensabile procedere alle verifiche de quo in concomitanza dei lavori di protezione dalla corrosione già in corso, si ritiene di affidare in urgenza i predetti lavori alla Ditta Arena Sub per un importo a consuntivo di € 803,20 oltre IVA al 22%;

**D E T E R M I N A**





Azienda Speciale iscritta alla Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Messina - R.E.A. n. 157160

1. Per le motivazioni esposte in narrativa, affidare l'esecuzione dell'"esame visivo e misurazione spessimetrica della tubazione sita all'interno della galleria Forza D'Agrò" alla ditta Arena Sub Strada Provinciale 47 98164 Torre Faro - Messina P.IVA/VAT IT 02638330833
2. Autorizzare la spesa complessiva di € 979,904 di cui € 803,20 per imponibile e € 176,704 per Iva al 22%, occorrente per la fornitura suddetta.
3. Autorizzare gli Uffici di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta Arena Sub Strada Provinciale 47 98164 Torre Faro - Messina, a fornitura eseguita e a seguito dell'emissione della relativa fattura debitamente vistata dall'Ufficio competente.

Alla spesa come sopra occorrente si farà fronte con prelievo dal bilancio AMAM di competenza.

VISTO  
IL DIRIGENTE  
Natale Cucè

IL DIRETTORE GENERALE  
Claudio Cipollini

