



AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.p.A.

DERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 276 / 1157 del 31.10.2018

OGGETTO: Fornitura di n.1 elettropompa centrifuga multistadi verticale mod. CR64-8-1 A-F-A-E-HQQE 3x400/690 50 HZ 45 KW per l'impianto SOLLEVAMENTO "TREMONTI ANNUNZIATA".

Importo spesa: € 6.876,40 oltre I.V.A. al 22%

DITTA: GRUNDFOS POMPE ITALIA Srl – rappresentante CAST Srl via Nunzio Morello, 12 Palermo

FAX. 091.5640794 - tel. 091.348603

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

che, l'approvvigionamento idrico della città di Messina, oltre ai grandi acquedotti, è incrementato da pozzi trivellati collocati nel territorio del Comune di Messina e da numerosi impianti di rilancio;

che, tra questi è presente la pompa denominata "Sollevamento Tremonti-Annunziata", a servizio del popoloso complesso residenziale omonimo;

che, tale pompa risulta oggi in avaria e, pertanto, si deve procedere alla sua sostituzione, come accertato dal personale tecnico aziendale;

CONSIDERATO

che, occorre procedere all'acquisto della suddetta elettropompa al fine di non creare disservizio alla zona sopra indicata;

che, la elettropompa in argomento è di marca Grundfos, è stato chiesto un preventivo alla ditta CAST Srl, con sede in via Nunzio Morello, 12 Palermo, rappresentante per la Sicilia della suddetta ditta, al

M

Ug



fine di sostituire la pompa senza modificare tutte le tubazioni di mandata e di aspirazione (vedi foto allegate), operazione che comporterebbe oneri aggiuntivi per l'Azienda;

preso atto che la GRUNDFOS POMPE ITALIA Srl tramite il rappresentante, CAST Srl, con sede in via Nunzio Morello, 12 Palermo, ha fatto pervenire apposito preventivo d'offerta n. 1003509531 del 26.10.2018 per l'importo di € 6.876,40 oltre I.V.A. al 22%;

Vista l'offerta-preventivo d'offerta n. 1003509531 del 26.10.2018 prodotta dalla GRUNDFOS POMPE ITALIA Srl e assunta al prot. AMAM al n. 29273 del 30.10.2018, risulta essere congrua;

Attesa la necessità del provvedimento,

D E T E R M I N A

- 1) Per le motivazioni esposte in narrativa, procedere alla **Fornitura di n.1 elettropompa ~~submersa~~ mod. CR64-8-1 A-F-A-E-HQQE 3x400/690 50 HZ per l'impianto SOLLEVAMENTO "TREMONTI ANNUNZIATA"** dalla Ditta CAST Srl, con sede in via Nunzio Morello, 12 Palermo, rappresentante per la Sicilia della Grundfos Pompe Italia Srl, per il complessivo importo di **€ 6.876,40 oltre I.V.A. al 22%**;
- 2) Autorizzare la spesa di € 6.876,40 oltre I.V.A. al 22% per la suddetta fornitura;
- 3) Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria dell'Azienda ad emettere mandato di pagamento a favore della Ditta: Grundfos Pompe Italia Srl dopo effettuazione della fornitura a presentazione della relativa fattura debitamente vistata dall'Ufficio competente;
- 4) Alla spesa come sopra occorrente si farà fronte con prelievo dal bilancio AMAM 2018 che presenta la necessaria copertura.

IL DIRETTORE GENERALE
Claudio Cipollini


