



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 17/157 del 22/01/2018

OGGETTO: Lavori urgenti di manutenzione straordinaria nella Centrale Torrerossa.
Importo spesa netto € 39.877,68 + IVA

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

CHE il complesso Bufardo Torrerossa, entrato in esercizio nel 1986, fornisce alla città di Messina circa 970 lt/sec. prelevati dalle gallerie Bufardo e Torrerossa, ricadenti nel territorio di Fiumefreddo, con due sistemi di sollevamento, uno nelle gallerie che costituiscono il complesso Torrerossa e l'altro nelle gallerie Bufardo;

CHE la manutenzione dell'intero complesso permette di garantire la fornitura idrica alla città di Messina;

CHE dal sopralluogo effettuato in data 19.01.2018 risultano, tra le altre, in avaria le seguenti pompe:

- pompa n° 1 da 550KW installata presso la centrale di Torrerossa;
- pompa n° 1 da 250 KW installata nel pozzo Torrerossa 2 vasca 1;
- pompa sommersa di travaso n° 5 flygt installata nel pozzo Torrerossa 2 vasca 2;

CHE la revisione delle predette pompe risulta indifferibile ed urgente al fine di garantire il costante afflusso idrico verso la città di Messina poiché:

- la revisione della pompa n° 1 da 550KW installata presso la centrale di Torrerossa garantirebbe, in caso di avaria di una della 3 pompe da 550KW oggi in esercizio presso la centrale di Torrerossa, il costante afflusso idrico verso il serbatoio di Piedimonte da cui sono alimentati, per caduta, i serbatoi cittadini;
- la sostituzione della pompa n° 1 da 250 KW, installata nel pozzo Torrerossa 2 vasca 1, garantirebbe, in caso di avaria della pompa n° 2 (unica funzionante nella vasca 1) il costante afflusso idrico verso il serbatoio di Torrerossa per il successivo rilancio verso il serbatoio di Piedimonte;
- la revisione della pompa sommersa di travaso n° 5 flygt installata nel pozzo Torrerossa 2 vasca 2 garantirebbe un maggior apporto idrico verso la vasca 1 poiché il livello della predetta vasca risulta notevolmente ridotto;

CHE la mancata revisione delle predette pompe non permetterebbe l'approvvigionamento idrico alla città di Messina con gravi ripercussioni di ordine igienico sanitario;



CHE le somme relative alle manutenzione dell'impianto di Torrerossa si sono esaurite;

CHE sono stati chiesti alla Ditta C.M.S. Srl, operante sui luoghi, preventivo per la revisione delle pompe di cui in premessa;

CHE la Ditta si è resa disponibile ad applicare, sui preventivi prodotti, il medesimo ribasso d'asta offerto in fase di gara;

CHE gli stessi sono ritenuti congrui e convenienti per l'azienda;

RITENUTI necessari, urgenti e indifferibili gli interventi;

ATTESA

la necessità di provvedere immediatamente ai lavori di che trattasi;

VISTI i preventivi offerti su cui si è concordato di applicare il medesimo ribasso d'asta offerto in sede di gara;

VISTO il D. Lgs n. 50/2016;

VISTO il D.P.R. 207/2010;

DETERMINA

- Affidare la revisione della pompa n° 1 da 550KW installata presso la centrale di Torrerossa, la sostituzione della pompa n° 1 da 250 KW, installata nel pozzo Torrerossa 2 vasca 1, la revisione della pompa sommersa di travaso n° 5 flygt installata nel pozzo Torrerossa 2 vasca 2, alla Ditta CMS s.r.l. – Zona Industriale Contrada Vignagrande – 95013 Fiumefreddo Sicilia (CT) - P.IVA 00631580875;
- Impegnare la somme di seguito specificate a lordo del ribasso d'asta:
 - revisione pompa n° 1 da 550KW installata nella centrale di Torrerossa: € 15.631,22;
 - sostituzione pompa n° 1 da 250 KW, installata nel pozzo Torrerossa 2 vasca 1: € 15.143,40;
 - revisione pompa sommersa di travaso n° 5 flygt installata nel pozzo Torrerossa 2 vasca 2: € 11.648,44;

La somma necessaria pari a netti € 39.877,68 oltre IVA, pari a € 8.773,09 verrà corrisposta dietro presentazione di regolare fattura e sarà prelevata dal bilancio AMAM di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

Claudio Cipollini

