DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 25/157 del 05/02/2019

OGGETTO: Riparazione dell'elettropompa Flygt CT 3300.181 LT 803 KW 37 MATR.9450047 Impianto ATM.

Importo spesa: €. 8.216,78 oltre IVA al 22%

Ditta: Xylem Water Solutions Italia S.r.l. Società con unico socio
Filiale di Catania Via Acicastello n.15/D 95126 Catania

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

CHE presso l'attuale sistema fognario a gravità a servizio nell'area di territorio che si estende da Mili Marina a Tremestieri, confluisce integralmente all'impianto di sollevamento denominato Mili Canneto, il quale recepisce i reflui provenienti dagli impianti della città quali "*Zafferia*", "*Carmine*", "*ATM*", "*S. Cecilia*", "*S. Francesco*", "*Paradiso*" e "*Pace*" per poi essere convogliati al Depuratore di Mili ed essere sottoposti al processo di depurazione;

CHE a causa dell'ingente quantitativo di reflui in arrivo all'impianto di "*ATM*" sono state collocate N.4 elettropompe da 37 KW e 50 KW, necessarie per affluire i reflui fognari all'impianto di "*Carmine*";

CHE l'elettropompa la Flygt tipo CT 3300.181 LT 803 KW 37 MATR.9450047, risulta in avaria e, per tale motivo, è stato richiesto alla Xylem Water Solutions Italia, di far pervenire in Azienda apposito preventivo per effettuare le riparazioni necessarie da effettuare alla suddetta elettropompa;

CHE da una prima analisi effettuata dalla suddetta officina autorizzata l'elettropompa risultava essere riparabile, necessitando di una serie di componenti di ricambio quali le tenute meccaniche, l'anello di usura, i cuscinetti, gli anelli or, ecc….

CHE la Xylem Water Solutions Italia S.r.l. ha prodotto in data 24.01.2019, con Off. N. *37/0121/2019*, l'offerta per la riparazione della suddetta elettropompa, per un importo complessivo di € 8.216,78 oltre IVA al 22%;

RITENUTO pertanto urgente ed indispensabile procedere alla riparazione della suddetta elettropompa al fine di prevenire sversamenti di liquami nelle aree limitrofe all'impianto di sollevamento denominato "*ATM*";

VISTO il preventivo d'offerta della citata Xylem Water Solutions Italia S.r.l.,prodotto il 24.01.2019 con Off. N. *37/0121/2019* ed assunto in AMAM con prot. 3890 del 25/01/2019;

D E T E R M I N A

1. Per le motivazioni esposte in narrativa, di procedere alla riparazione dell'elettropompa Flygt **CT 3300.181 LT 803 KW 37 MATR.9450047** a servizio dell'impianto di sollevamento fognario "ATM" (ME), come da preventivo d'offerta n. *37/0121/2019* del 24/01/2019 per l'importo di **€. 8.216,78** oltre IVA al 22%., della Soc. Xylem Water Solutions Italia S.r.l. - Filiale di Catania Via Acicastello n.15/D 95126 Catania.
2. Autorizzare la spesa complessiva di **€.10.024,47** di cui **€. 8.216,78** per imponibile e **€. 1.807,69** per Iva al 22%, occorrente per la suddetta riparazione.
3. Autorizzare gli Uffici di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della Soc. Xylem Water Solutions Italia S.r.l. Società con unico socio a fornitura eseguita e a seguito dell'emissione della relativa fattura debitamente vistata dall'Ufficio competente.

Alla spesa come sopra occorrente si farà fronte con prelievo dal bilancio AMAM di competenza, notificando al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio.

IL DIRETTORE GENERALE