



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° *MS/157* del *23/05/2019*

OGGETTO: Sostituzione modulo cabina elettrica MT impianto Torrerossa conformemente a quanto prescritto dalla norma cei 016 con ingresso dal basso e uscita laterale destra;

Importo spesa € 12.000,00 oltre IVA al 22%

DITTA: Piccolo Giuseppe, via La Farina, 136 Messina
Fax 090.695534

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

CHE ultimamente si sono verificati disservizi nell'impianto di Torrerossa dove è presente la cabine MT;

CHE pertanto si rende necessario il tempestivo intervento al fine di non creare disservizio idrico alla città di Messina;

CHE l'Azienda ha richiesto, un preventivo alla ditta Piccolo Giuseppe specializzata nel settore e che conosce i nostri impianti per effettuare le verifiche necessarie in quanto già intervenuta per un riarmo manuale visto che sono saltati i meccanismi;

CHE la ditta Piccolo Giuseppe ha fornito il preventivo n. 241/19 in data 29.04.2019 con prot. AMAM n.13542 del 16.05.19;

RITENUTO necessario e urgente l'intervento;

ATTESA

la necessità di provvedere ai lavori di che trattasi;

VISTO la richiesta di preventivo prot. AMAM n. 13542 del 16.05.19;


VISTO il preventivo offerto dalla ditta Piccolo Giuseppe prot. n.241/19 in data 29.04.2019 di € 12.000,00 oltre IVA;




DETERMINA

1. Per le motivazioni esposte in narrativa, procedere alla sostituzione del modulo cabina MT, alla ditta **Piccolo Giuseppe, via La Farina, 136 Messina;**
2. Autorizzare la spesa di € 12.000,00 oltre I.V.A. al 22% per € 2.640,00 per la suddetta fornitura;

Alla spesa come sopra occorrente si farà fronte con prelievo dal bilancio AMAM di competenza, notificando al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio.


IL TECNICO
p.i. Antonio Cardile


IL DIRIGENTE TECNICO
ing. Natale Cucè


IL DIRETTORE GENERALE f/f
dott. Salvo Puccio

