



---

---

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N° 146/157 del 25/06/2019

**OGGETTO:** Fornitura materiali per l'ampliamento delle postazioni: n.5 cavi per kit radio ,n.1 periferica modulare a microprocessore IS35-X1GR e n.1 periferica modulare a microprocessore IS10-GR.

**Importo spesa:** € 7.578,49 + IVA

**Ditta:** ISET srl -Via Ubaldo Bracalenti, 18 – 32020 LIMANA (BL) - 00782160253

**IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO**

CHE il servizio di distribuzione idrica gestito da AMAM Spa è controllato da un sistema di telemetria che, per mezzo di ponti radio, permette di operare su tutti gli impianti idrici e fognari dotati di periferiche di comunicazioni;

CHE nelle nuove schede IS 35 non sono presenti le uscite analogiche per il controllo del 4-20 ma;

CHE avendo montato in alcuni impianti dei quadri elettrici con avviamento inverter per migliorare i consumi elettrici;

CHE è stato pertanto richiesto preventivo per il materiale necessario alla ditta Iset srl;

**ATTESO**

CHE, al fine di migliorare l'efficienza della gestione e controllo degli impianti idrici e fognari, è necessaria la fornitura del materiale come da preventivo n.19-179 del 20-06-2019;

CHE la Ditta ISET srl -Via Ubaldo Bracalenti, 18 – 32020 LIMANA (BL) – 00782160253 è l'unica produttrice dello SCADA e delle RTU in dotazione all'Ufficio di Telemetria;

*cl*  
**RITENUTO** necessario l'acquisto al fine di monitorare gli impianti idrici e fognari e pertanto evitare sversamenti di liquami con conseguente pericolo per l'igiene e la sanità pubblica e disservizio sull'erogazione idrica;

*cl*  
**VISTO** il D. Lgs n. 50/2016 art. 36 comma 2 lettera a);

**VISTO** il preventivo assunto al prot. 15270 del 21.06.2019;





## DETERMINA

- 1) L'acquisto di cui in premessa alla Ditta ISET srl -Via Ubaldo Bracalenti, 18 – 32020 LIMANA (BL) – 00782160253
- 2) Impegnare la somma di € 7.578,49 + IVA;

Alla spesa come sopra occorrente si farà fronte con prelievo dal bilancio AMAM di competenza, notificando al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio.

IL TECNICO  
  
p.i. Antonio Cardile

IL RESPONSABILE TELEMETRIA  
  
ing. Francesco Cardile

IL DIRETTORE GENERALE f/f  
  
dott. Salvo Puccio

