



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 219 / 157 del 28/10/2019

OGGETTO: RIPARAZIONE DI N°1 QUADRO INVERTER DANFOSS FC-202 P/N131B9394 DA INSTALLARE PRESSO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNARI DI “ZAFFERIA”.

Importo spesa: € 3.674,00 oltre I.V.A al 22%.

Ditta: Luigi Floridia – Paternò (CT)

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

CHE il sistema fognario a servizio della Città di Messina è composto da una rete a gravità che confluisce in una serie di impianti di sollevamento;

CHE la ditta Cannistraci Salvatore, aggiudicataria del servizio di manutenzione e pronto intervento degli impianti di sollevamento da Giampileri a Torre Faro, unitamente a personale tecnico aziendale, ha riscontrato il mal funzionamento del quadro elettrico a servizio dell'impianto di sollevamento di “Zafferia” ;

CHE nel suddetto impianto occorre riparare il quadro di comando per la l'elettropompa Flygt N.02 da 220 kW che attualmente non sta funzionando, al fine di prevenire disfunzioni che possano causare sversamenti di liquami lungo l'arenile con conseguente pericolo per l'igiene e la sanità pubblica;

CHE occorre procedere urgentemente alla riparazione di N°1 quadro inverter Danfoss FC-202 P/N131B9394 per poter mantenere in esercizio le elettropompe nei suddetti impianti;

CHE il preventivo, fatto pervenire dalla Ditta Luigi Floridia in data 27/09/2019 Protocollo N.996-19, inerente la riparazione di N.1 quadro inverter Danfoss FC-202 P/N131B9394, ammonta complessivamente ad € 3.680,74 oltre IVA al 22%;

RITENUTO pertanto urgente ed indispensabile procedere alla riparazione di cui alla predetta offerta assunta in AMAM con protocollo n. 20139 del 16/10/2019 per l'importo complessivo di € 3.680,74 oltre IVA al 22%;

VISTA l'offerta Protocollo N°996/19 del 27/09/2019 della Ditta Luigi Floridia, pervenuta in AMAM con protocollo n. 20139 del 16/10/2019;

D E T E R M I N A

1. Per le motivazioni esposte in narrativa, procedere alla riparazione di N°1 quadro inverter Danfoss FC-202 P/N131B9394 installato presso l'impianto di Zafferia, come da preventivo prodotto dalla ditta: **Luigi Floridia – Paternò (CT)** pervenuta in AMAM con protocollo n. 20139 del 16/10/2019;



2. Autorizzare la spesa complessiva di € 4.490,50 IVA inclusa al 22% di cui € 3.680,74 per imponibile ed € 809,76 per IVA al 22%, occorrente per la fornitura suddetta.

3. Alla spesa come sopra occorrente si farà fronte con prelievo dal bilancio AMAM di competenza, notificando al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio.

IL PROPONENTE
Antonino Cardile

IL DIRIGENTE DI AREA
ing. Natale Cucè

IL DIRETTORE GENERALE F/F
dott. puccio salvo
firmato digitalmente

