



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 41 / 157 del 12/02/2020

OGGETTO: RIPARAZIONE DELL'ELETTROPOMPA FLYGT CT 3500.860 GIR. 1030-605 DA 140 KW MATR. 1744319 A SERVIZIO DELL'IMPIANTO INIZIALE DEL "DEPURATORE DI MILI" (ME).

Importo spesa: €. **27.000,00** oltre IVA al 22%

Ditta: Xylem Water Solutions Italia S.r.l. Società con unico socio
Filiale di Catania Via Acicastello n.15/D 95126 Catania

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

CHE presso l'attuale sistema fognario a gravità a servizio nell'area di territorio che si estende da Pace a Mili, confluisce integralmente attraverso i vari impianti di sollevamento denominato Mili Canneto, il quale recepisce i reflui provenienti dagli impianti della città quali "Mili Canneto" "Zafferia", "Carmine", "ATM", "S. Cecilia", "S. Francesco", "Paradiso" e "Pace" per poi essere convogliati al Depuratore di Mili ed essere sottoposti al processo di depurazione;

CHE a causa dell'ingente quantitativo di reflui in arrivo dall'impianto di "Mili Canneto" sono state collocate N.5 elettropompe da 140 kW all'impianto iniziale del "Depuratore di Mili" con diametro di mandata DN 500;

CHE l'elettropompa, **Flygt CT 3500.860 Gir. 1030-605 da 140 kW matr. 1744319**, risulta in avaria e, per tale motivo, è stato richiesto alla Xylem Water Solutions Italia, con sede in via Tito spero 27-29 Pomezia (Roma), di far pervenire in Azienda apposito preventivo per effettuare le riparazioni necessarie da effettuare alla suddetta elettropompa;

CHE da una prima analisi effettuata dalla suddetta officina autorizzata di Pomezia l'elettropompa risultava essere riparabile, necessitando di una serie di componenti di ricambio quali le tenute meccaniche, l'anello di usura, i cuscinetti, gli anelli or, girante, statore, etc....

CHE la Xylem Water Solutions Italia S.r.l. ha prodotto in data 15.01.2020, con Off. N. *R17/0443/2019*, l'offerta per la riparazione della suddetta elettropompa, per un importo complessivo di € 27.000,00 oltre IVA al 22%;

RITENUTO pertanto urgente ed indispensabile procedere alla riparazione della suddetta elettropompa al fine di prevenire sversamenti di liquami nelle aree di Mili Marina limitrofe l'impianto di depurazione;

VISTO il preventivo d'offerta della citata Xylem Water Solutions Italia S.r.l., con sede in via Tito spero 27-29 Pomezia (Roma), prodotto il 15.01.2020 con Off. N. *R17/0443/2019* ed assunto in AMAM con prot. 2298 del 07/02/2019;



D E T E R M I N A

- Per le motivazioni esposte in narrativa, di procedere alla **Riparazione dell'elettropompa Flygt CT 3500.860 Gir. 1030-605 da 140 kW matr. 1744319 a servizio dell'impianto iniziale del " Depuratore di Mili " (ME)**, come da preventivo d'offerta n. *R17/0443/2019* del 15.01.2020 per l'importo di €. **27.000,00** oltre IVA al 22%, della Soc. Xylem Water Solutions Italia S.r.l. - Filiale di Catania Via Acicastello n.15/D 95126 Catania.
- Autorizzare la spesa di € **27.000,00 oltre I.V.A. al 22%** per la suddetta fornitura, alla **Xylem Water Solutions Italia S.r.l., con sede in via Tito spero 27-29 Pomezia (Roma)**
- Alla spesa come sopra occorrente si farà fronte con prelievo dal bilancio AMAM di competenza, notificando al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio.

IL PROPONENTE
Antonino Cardile

IL DIRIGENTE DI AREA
dott. Salvo Puccio

IL DIRETTORE GENERALE F/F
dott. puccio salvo
firmato digitalmente

