



## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 45 / 157 del 19/02/2020

**OGGETTO:** RIPARAZIONE DELL'ELETTROPOMPA FLYGT CT 3201.180 GIR. 456 DA 30 KW MATR. 0080038 A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI "SOLLEVAMENTO PARADISO" (ME).

**Importo spesa:** €. **6.330,88** oltre IVA al 22%

**Ditta:** Xylem Water Solutions Italia S.r.l. Società con unico socio  
Filiale di Catania Via Acicastello n.15/D 95126 Catania

### IL DIRETTORE GENERALE

#### PREMESSO

**CHE** presso l'attuale sistema fognario a gravità a servizio nell'area di territorio che si estende da Pace a Mili, il quale recepisce i reflui provenienti dagli impianti della città quali "Mili Canneto" "Zafferia", "Carminè", "ATM", "S. Cecilia", "S. Francesco", "Paradiso" e "Pace" per poi essere convogliati al Depuratore di Mili ed essere sottoposti al processo di depurazione;

**CHE** a causa dell'ingente quantitativo di reflui in arrivo dall'impianto di "Paradiso" sono state collocate N.3 elettropompe da 30 kW con diametro di mandata DN 150;

**CHE** l'elettropompa, **Flygt CT 3201.180 Gir. 456 da 30 kW matr. 0080038**, risulta in avaria e, per tale motivo, è stato richiesto alla Xylem Water Solutions Italia, con sede in via Tito sperì 27-29 Pomezia (Roma), di far pervenire in Azienda apposito preventivo per effettuare le riparazioni necessarie da effettuare alla suddetta elettropompa;

**CHE** da una prima analisi effettuata dalla suddetta officina autorizzata di Pomezia l'elettropompa risultava essere riparabile, necessitando di una serie di componenti di ricambio quali le tenute meccaniche, l'anello di usura, i cuscinetti, gli anelli or, girante, statore, etc....

**CHE** la Xylem Water Solutions Italia S.r.l. ha prodotto in data 17.02.2020, con Off. N.37/0249/2020, l'offerta per la riparazione della suddetta elettropompa, per un importo complessivo di € 6.330,88 oltre IVA al 22%;

**RITENUTO** pertanto urgente ed indispensabile procedere alla riparazione della suddetta elettropompa al fine di prevenire sversamenti di liquami nelle aree di Paradiso limitrofe l'impianto;

**VISTO** il preventivo d'offerta della citata Xylem Water Solutions Italia S.r.l., con sede in via Tito sperì 27-29 Pomezia (Roma), prodotto il 15.01.2020 con Off. N.37//2019 ed assunto in AMAM con prot. 2953 del 19/02/2020;

## DETERMINA

- Per le motivazioni esposte in narrativa, di procedere alla **Riparazione dell'elettropompa Flygt CT 3201.180 Gir. 456 da 30 kW matr. 0080038 a servizio dell'impianto di "Sollevamento Paradiso" (ME)**, come da preventivo d'offerta n.37/0249/2020 del 17.02.2020 per l'importo di €. **6.330,88** oltre IVA al 22%, della Soc. Xylem Water Solutions Italia S.r.l. - Filiale di Catania Via Acicastello n.15/D 95126 Catania.
- Autorizzare la spesa di €. **6.330,88** oltre I.V.A. al 22% per la suddetta fornitura, alla **Xylem Water Solutions Italia S.r.l., con sede in via Tito spero 27-29 Pomezia (Roma)**
- Alla spesa come sopra occorrente si farà fronte con prelievo dal bilancio AMAM di competenza, notificando al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio.

IL PROPONENTE  
Antonino Cardile

IL DIRIGENTE DI AREA  
dott. Salvo Puccio

IL DIRETTORE GENERALE F/F  
dott. puccio salvo  
*firmato digitalmente*

