



## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

**N° 90 / 449ADF del 17/04/2020**

**OGGETTO:** RIPARAZIONE TUBAZIONI SOTTOMARINE DI SCARICO A MARE DEL DEPURATORE DI MILI

**Importo spesa:** € 3.600,00, oltre I.V.A. al 22%

**Ditta:** Arena Sub S.r.l. Strada Provinciale 47, 98164 Torre Faro - Messina

### IL DIRETTORE GENERALE

#### PREMESSO

**CHE** il controllo delle linee di scarico del depuratore di Mili effettuato dalla ditta Arena Sub in data 10 Aprile ha evidenziato una fuoriuscita di reflui depurati da un foro di circa 300 x 300 mm, posizionato alla batimetrica – 6 m sul corrente superiore della condotta lato Nord;

**CHE** l'ispezione non ha evidenziato altre anomalie delle condotte, tali da giustificare le segnalazioni pervenute da parte di cittadini della zona di Mili Marina, riguardanti delle presunte fuoriuscite di liquami a mare;

**CHE** il foro è stato causato, con molta probabilità, da erosione dovuta a sfregamento del pietrame presente sulla tubazione che, a quella profondità, si trova interrata per buona parte del diametro;

#### CONSIDERATO

**CHE** per il corretto funzionamento delle condotte di scarico la perdita deve essere prontamente eliminata;

**CHE** la perdita di reflui depurati, qualora prolungata nel tempo, può avere un impatto sull'ambiente marino;

**VISTO** il carattere urgente dell'intervento da effettuare e la necessità di dare incarico della sua esecuzione ad una ditta specializzata, è stato chiesto un preventivo alla stessa ditta Arena Sub che vanta specifiche competenze in materia;

**VISTO** il preventivo del 14.04.2020 con cui la ditta ha richiesto, per l'attività in oggetto, meglio specificata nell'offerta, a corpo, l'importo di 3600,00 €, oltre I.V.A. al 22%, importo ritenuto congruo;

**VISTI** i contenuti tecnici dell'offerta, che prevede oltre alla **sigillatura del foro** rilevato mediante una piastra arpionata, con interposizione di uno stucco epossidico bicomponente tipo IAM SUB, anche la **verifica spessimetrica** delle aree limitrofe e la verifica del funzionamento, ed eventuale

**statura dei diffusori**, mediante rimozione manuale delle incrostazioni presenti, il tutto a perfetta regola d'arte e certificato con apposito report di fine lavori ;

**VISTI** i tempi preventivati per l'esecuzione dei lavori;

**VISTO** che l'importo complessivo consente l'utilizzo dell'Affidamento Diretto ex articolo 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

**RITENUTO** urgente ed indispensabile procedere alla riparazione e alle verifiche suddette

## **D E T E R M I N A**

1. Per le motivazioni esposte in narrativa, affidare l'esecuzione della **Riparazione delle tubazioni di scarico a mare del depuratore di Mili** alla ditta Arena Sub, Strada Provinciale 47 98164 Torre Faro – Messina P.IVA/VAT IT 02638330833
2. Autorizzare la spesa complessiva di € 4.392,00 di cui € 3600,00 per imponibile e € 792,00 per Iva al 22%, occorrente per la fornitura suddetta.
3. Autorizzare gli Uffici di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta Arena Sub Strada Provinciale 47 98164 Torre Faro – Messina, a fornitura eseguita e a seguito dell'emissione della relativa fattura debitamente vistata dall'Ufficio competente.

Alla spesa come sopra occorrente si farà fronte con prelievo dal bilancio AMAM di competenza.

IL PROPONENTE  
ing. Natale Cucè

IL DIRIGENTE DI AREA  
ing. Natale Cucè

IL DIRETTORE GENERALE F/F  
dott. puccio salvo  
*firmato digitalmente*

