

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 6 / 157 del 11/01/2021

OGGETTO: SISTEMAZIONE N.1 VALVOLA A FARFALLA A DISCO DOPPIO ECCENTRICO FLANGIATE PN 3 DN 800 A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO "CARMINE"

IMPORTO SPESA: €. 1.800,00 OLTRE IVA AL 22%

Importo spesa: €. 1.800,00 oltre IVA al 22%

Ditta: Cestaro Rossi Via E. Toti ,62 - 70125 Bari (IT)

Tel.-0805421066 email-a.cianciafara@cestarorossi.it - www.cestarorossi.it - PI 00267480721

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

CHE presso l'attuale sistema fognario a gravità a servizio nell'area di territorio che si estende da Pace a Mili, confluisce integralmente al depuratore di Mili, il quale recepisce i reflui provenienti dagli impianti della città quali "Mili Canneto", "Zafferia", "Carminie", "ATM", "S. Cecilia", "S. Francesco", "Paradiso" e "Pace" per essere sottoposti al processo di depurazione;

CHE a causa delle ripetute rotture delle tubazioni di spinta degli impianti in oggetto, non si riesce a manovrare le valvole di sezionamento;

CHE tutto questo è stato accertato dal personale tecnico aziendale, in quanto queste valvole non sono state mai manutenzionate;

CHE approfittando dei lavori della sostituzione delle tubazioni di spinta dell'impianto in oggetto;

CHE è stato chiesto il preventivo alle ditta: **Cestaro Rossi** specialista nel settore;

CHE la ditta **Cestaro Rossi** ha presentato offerta n.0 del 15.06.2020 con prot. Amam n.0000012 del 04.01.2021 per un importo di € **1.800,00** oltre iva al 22%;

RITENUTO pertanto urgente ed indispensabile procedere alla sistemazione della suddetta valvola al fine di prevenire sversamenti di liquami nelle aree limitrofe agli impianti di sollevamento;

VISTO il preventivo d'offerta della citata ditta **Cestaro Rossi**, con sede in **Via E. Toti ,62 - 70125 Bari (IT)**, prodotto il 15.06.2020 tramite email ed assunto in AMAM con prot. 0000012 del 04.01.2021;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa, procedere alla **Sistemazione n.1 Valvola a farfalla a disco doppio eccentrico flangiate PN 3 DN 800 a servizio dell'impianto di sollevamento fognario "Carmine"**.

Autorizzare la spesa di **€ 1.800,00 oltre I.V.A. al 22%**, per la suddetta fornitura, alla **Cestaro Rossi Via E. Toti ,62 - 70125 Bari (IT)**.

Alla spesa come sopra occorrente si farà fronte con prelievo dal bilancio AMAM di competenza, notificando al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio.

IL PROPONENTE
Antonino Cardile

IL DIRIGENTE DI AREA
ing. Natale Cucè

IL DIRETTORE GENERALE F/F
dott. puccio salvo
firmato digitalmente

