



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 106 / 157 del 09/04/2021

OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA QUADRO DI MEDIA TENSIONE, CON ISOLAMENTO IN GAS SF6 COMPLETO DI PROTEZIONE MULTIFUNZIONE MICROPROCESSORE 50-51-50N-51N SMONTATO AL SOLLEVAMENTO FOGNARIO SALINE BASE RIPARATO E DA MONTARE ALL'IMPIANTO SOLLEVAMENTO LARDERIA ANDATO IN CORTO SUCCESSIVAMENTE AL MALTEMPO;

IMPORTO SPESA: € 5.180,00 OLTRE I.V.A. AL 22%.

Importo spesa: € 5.180,00 oltre I.V.A. al 22%.

DITTA: Piccolo Giuseppe, via La Farina, 136 Messina
Fax 090.695534

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

CHE negli ultimi due mesi viene segnalato dai tecnici Enel il continuo malfunzionamento della cabina di distribuzione ENEL MT, presente all'interno del Sollevamento Idrico Larderìa;

CHE successivamente si verificava a causa del susseguirsi di guasti avvenuti, la cabina di trasformazione ENEL aveva subito ingenti danni con il relativo cortocircuito della linea presente al suo interno;

CHE pertanto si rende necessario il tempestivo intervento di ripristino della cabina di trasformazione, di tutte le parti elettriche e dei quadri di comando presenti nell'impianto al fine di non creare disservizi nelle aree limitrofe l'impianto di sollevamento;

CONSIDERATO

CHE occorre procedere alla fornitura e installazione del suddetto materiale, visto l'urgenza;

CHE è stato richiesto il preventivo alla ditta: Piccolo Giuseppe offerta n.223 del 26.03.2021 e offerta n.246 del 03.04.2021 con prot. Amam n. 6602 del 06.04.2021.

CHE i lavori in oggetto rientrano nella categoria OG10 per la quale la ditta possiede attestazione;

VISTO la convenienza economica dell'offerta-preventivo offerta n.223 del 26.03.2021 e offerta n.246 del 03.04.2021 con prot. Amam n. 6602 del 06.04.2021, prodotta dalla Ditta **Piccolo Giuseppe, via La Farina, 136 Messina.**

RITENUTO necessario e urgente l'intervento;

ATTESA

la necessità di provvedere immediatamente ai lavori di che trattasi;

DETERMINA

Affidare la **Fornitura e posa in opera quadro di media tensione, con isolamento in gas SF6 completo di protezione multifunzione microprocessore 50-51-50n-51n smontato al Sollevamento Fognario Saline base riparato e da montare all'Impianto Sollevamento Larderìa andato in corto successivamente al maltempo;** alla Ditta OFFICINA ELETTROMECCANICA di PICCOLO GIUSEPPE – Via Giuseppe La Farina, 136 - 98124 MESSINA - P.IVA 00113940837

Autorizzare la spesa di **€ 5.180,00 oltre I.V.A. al 22%** per la suddetta fornitura.

Alla spesa come sopra occorrente si farà fronte con prelievo dal bilancio AMAM di competenza, notificando al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio.

IL PROPONENTE
Antonino Cardile

IL DIRIGENTE DI AREA
ing. Natale Cucè

IL DIRETTORE GENERALE F/F
dott. cardile francesco
firmato digitalmente

