

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 88 / 157 del 29/03/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO - €. 7.350,00 – DITTA FERRO TECNICA IMPIANTI SRL – REALIZZAZIONE CIRCUITO ARIA COMPRESSA COMANDO VALVOLA GAS E SPOSTAMENTO QUADRO ELETTRICO TORCIA DEL BIOGAS PRESENTE NEL DEPURATORE DI MILI.

Importo € 7.350,00 + IVA al 22 %

DITTA: Ferro Tecnica Impianti Srl – via Nazionale, 130 Torrenova (Me) - P.IVA 03372700835

Email: officina@ferrotecnicaimpianti.it

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che presso il depuratore di Mili, ove confluiscono i reflui di gran parte della Città di Messina, nelle fasi del processo depurativo si sviluppano notevoli quantità di biogas che si formano nei digestori dei fanghi;

- **che** tale biogas prodotto viene accumulato nel gasometro per poi essere impiegato per la produzione di calore con caldaie, o, nel caso vi sia esubero, viene inviato alla torcia per la termodistruzione;
- **che** a seguito del rilascio del decreto autorizzativo delle emissioni in atmosfera (D.D.G. n. 305/2020) si è reso necessario adeguare la torcia di Biogas alle intervenute prescrizioni installando, tra l'altro, un misuratore di volume di gas combusto e un contatore delle fasi di azionamento dell'impianto di termodistruzione;
 - **che** a tal fine, giusta Determina del Direttore Generale n. 93 / 157 del 31/03/2021 si è proceduto ad acquistare una nuova torcia di Biogas affidando l'intervento alla Ditta Ferro Tecnica Impianti Srl;
- **che**, successivamente, completata l'installazione della Torcia ed anche la sostituzione della campana del Biogas ad opera di altra ditta nel più ampio intervento di revamping del Depuratore di Mili, è maturata la necessità di realizzare un nuovo circuito di aria compressa per il comando della valvola gas di alimentazione della torcia e lo spostamento del relativo quadro elettrico di comando da porre a distanza di sicurezza;

- che, pertanto, al fine di rendere le opere di recente installazione pienamente funzionanti, si è chiesto alla ditta Ferro Tecnica impianti Srl un preventivo per la fornitura e posa in opera di tutto quanto necessario, avendo tale ditta operato con profitto nel precedente intervento di sostituzione integrale della torcia di Biogas ed essendo la stessa specializzata in tali lavorazioni;
- che, con preventivo del 25.03.2022, assunto al prot. AMAM col n. 5735/2022 del 29/03/2022, la ditta Ferro Tecnica impianti Srl ha offerto €. 7.350,00 oltre IVA per l'attività richiesta, meglio specificata nello stesso e che costituisce parte integrante della presente.

CONSIDERATO che l'offerta della ditta Ferro Tecnica Impianti Srl appare congrua;

VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e la Legge n.120/2020;

ATTESA la necessità del provvedimento;

DETERMNA

1. Per le motivazioni esposte in narrativa, procedere alla **“Realizzazione del circuito aria compressa comando valvola gas e spostamento quadro elettrico Torcia del biogas presente nel depuratore di Mili”**, affidando l'intervento alla ditta specializzata nel settore, Ferro Tecnica Impianti Srl – via Nazionale, 130 Torrenova (Me) p.iva 03372700835, ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera a) della Legge n.120/2020, secondo il preventivo dalla stessa prodotto in data 25.03.2021 per **€ 7.350,00 + IVA**, costituente parte integrante della presente;
2. Autorizzare la indifferibile spesa di €. 7.350,00 oltre IVA al 22%.
3. Autorizzare la ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della Ditta Ferro Tecnica Impianti Srl, IBAN IT53B0891382110000000600612 con bonifico anticipato all'atto dell'ordine pari al 50% (€. 3.675,00).
4. Alla spesa come sopra occorrente si farà fronte con prelievo dal bilancio AMAM 2022 che presenta la necessaria copertura.

IL PROPONENTE
ing. Luigi Lamberto

IL DIRIGENTE DI AREA
ing. Santi Trovato

IL DIRETTORE GENERALE
dott. SANTI TROVATO
firmato digitalmente

