



## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

**N° 148 / 438PAF del 24/06/2022**

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO DIRETTO – DITTA SPADA NICOLA S.A.S. - €. 6.600,00 – FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE A GHIGLIOTTINA IN ACCIAIO INOX DI COLLEGAMENTO DELLA VASCA DI AERAZIONE CON LA CHIARIFICAZIONE DELLA LINEA N.1 DEL DEPURATORE DI MILI – 438ADF -

**PROCEDURA:** Affidamento ex art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n.120/2020.

**Ditta:** SPADA NICOLA S.A.S. - Zona Industriale, 14 98040 - SCALA TORREGROTTA (ME)  
P. IVA 02 520 450 830

### IL DIRETTORE GENERALE

#### PREMESSO

**CHE**, con Delibera di Giunta comunale n. 556 del 17.10.2018 si è approvata la rimodulazione dell'elenco degli interventi della città di Messina relativi al Patto per lo Sviluppo della città Metropolitana di Messina;

**CHE**, la suddetta Delibera di Giunta comunale prevedeva di destinare €. 3.000.000,00 per il revamping dell'impianto di depurazione di Mili con intervento da eseguirsi a cura di AMAM SpA;

**CHE**, con Determina del D.G. n. 267 del 31.10.2018, è stato nominato quale RUP del progetto di revamping del depuratore di Mili l'ing. Luigi LAMBERTO;

**CHE**, è stata espletata la gara di affidamento dei lavori in oggetto, aggiudicati alla ditta SICIL TECNO PLUS S.R.L. - C.F./P.IVA 04414740870 con sede a Maletto (CT) via Edmondo De Amicis;

**CHE**, durante l'esecuzione dei lavori, all'atto dello svuotamento della vasca d'aerazione, si è constatato il deterioramento delle n.12 saracinesche a ghigliottina in ferro di collegamento tra la vasca di aerazione e il chiarificatore;

**CHE**, risultando urgente il ripristino della funzionalità della linea n.1, parzialmente e temporaneamente sospesa per i lavori previsti nel progetto di revamping, si è chiesto di operare la sostituzione delle suddette saracinesche alla ditta affidataria, la SICIL TECNO PLUS S.R.L., che, resasi dapprima disponibile, ha successivamente addotto motivazioni di carattere tecnico-economico per posticipare l'esecuzione delle opere richieste;

**CHE**, pertanto, per provvedere alla completa attivazione della linea n.1 si è chiesto un preventivo alla ditta SPADA NICOLA S.A.S. che in passato ha operato con profitto all'interno del depuratore di Mili dimostrando di avere personale specializzato e attrezzature adeguate;

## CONSIDERATO

**CHE**, con preventivo del 20.06.2022, assunto al prot. AMAM col n. N.0010737/2022 del 21/06/2022, la ditta SPADA NICOLA S.A.S., ha offerto per la realizzazione delle n.12 valvole a ghigliottina in acciaio inox l'importo di €. 6.600,00 + IVA, importo ritenuto congruo;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge n.120/2020;

**VISTO** il D.P.R. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici) per le parti ancora in vigore;

Tutto quanto sopra premesso e considerato:

## DETERMINA

1. di affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n.120/2020, alla ditta SPADA NICOLA S.A.S. - Zona Industriale, 14 98040 - Scala Torregrotta (Me) P. Iva 02 520 450 830, la FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE A GHIGLIOTTINA IN ACCIAIO INOX DI COLLEGAMENTO DELLA VASCA DI AERAZIONE CON LA CHIARIFICAZIONE DELLA LINEA n. 1 DEL DEPURATORE DI MILI per l'importo di €.6.600,00 oltre IVA al 22%, come da preventivo allegato e costituente parte integrante della presente;
2. di approvare la spesa di €. **6.600,00** oltre IVA al 22% per i lavori in oggetto.
3. Notificare al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio.

IL PROPONENTE

ing. Luigi Lamberto

IL DIRIGENTE DI AREA

dott Salvo Puccio

IL VICE DIRETTORE  
GENERALE

dott. PUCCIO SALVO  
*firmato digitalmente*

