AMAM SPA
AZIENDA MERIDIONALE
ACQUE MESSINA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 182 / 157 del 04/08/2022

OGGETTO: RIPARAZIONE DELL'ELETTROPOMPA KSB TIPO KRT K 350-500/1206 UNG-D MATR. 0005319267/001000 IMPIANTO SOLLEVAMENTO FOGNARIO MILI CANNETO.

IMPORTO SPESA: €. 24.950,00 OLTRE IVA AL 22%

Ditta: KSB Italia S.P.A. Via Massimo D'Azeglio 32, 20863 Concorezzo (MB) Tel.0396048-1
ksbitalia@pec.ksb.it - francesco.genghi@ksb.com – marika.barivelo@ksb.com

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

CHE presso l'attuale sistema fognario a gravità a servizio nell'area di territorio che si estende da Mili Marina a Tremestieri, confluisce integralmente all'impianto di sollevamento denominato Mili Canneto, il quale recepisce i reflui provenienti dagli impianti della città quali "*Zafferia*", "*Carmine*", "*ATM*", "*S. Cecilia*", "*S. Francesco*", "*Paradiso*" e "*Pace*" per poi essere convogliati al Depuratore di Mili ed essere sottoposti al processo di depurazione;

CHE a causa dell'ingente quantitativo di reflui in arrivo all'impianto di "*Mili Canneto*" sono state collocate N.3 elettropompe da 125 KW, 125 KW e 120 KW necessarie per affluire i reflui fognari all'impianto di "*Depuratore Mili*";

CHE l'elettropompa la **KSB tipo KRT K 350-500/1206 UNG-D**, risulta in avaria e, per tale motivo, è stato richiesto alla **KSB Italia S.P.A.** di far pervenire in Azienda apposito preventivo per effettuare le riparazioni necessarie da effettuare alla suddetta elettropompa;

CHE da una prima analisi effettuata dalla suddetta officina autorizzata l'elettropompa risultava essere riparabile, necessitando di una serie di componenti di ricambio quali le tenute meccaniche, l'anello di usura, i cuscinetti, gli anelli or, ecc….

CHE la **KSB Italia S.P.A.** ha prodotto in data 28.07.2022, con Off. N. *S0355/2022*, l'offerta per la riparazione della suddetta elettropompa, per un importo complessivo di € 24.950,00 oltre IVA al 22%;

RITENUTO pertanto urgente ed indispensabile procedere alla riparazione della suddetta elettropompa al fine di prevenire sversamenti di liquami nelle aree limitrofe all'impianto di sollevamento denominato "*Mili Canneto*";

VISTO il preventivo d'offerta della citata **KSB Italia S.P.A.** ha prodotto in data 28.07.2022, con Off. N. *S0355/2022* ed assunto in AMAM con prot. 13101 del 03/08/2022;

D E T E R M I N A

- Per le motivazioni esposte in narrativa, procedere alla **Riparazione dell'elettropompa KSB tipo KRT K 350-500/1206 UNG-D MATR. 0005319267/001000 Impianto sollevamento Fognario Mili Canneto**, per l'importo di **€ 24.950,00 oltre Iva al 22%,** come da preventivo dell'offerta n. *S0355/2022* del 28.07.2022, dalla **KSB Italia S.P.A. Via Massimo D'Azeglio 32, 20863 Concorezzo (MB)**.
- Autorizzare la spesa complessiva di **€ 24.950,00 oltre Iva al 22%,** occorrente per la riparazione suddetta.

Alla spesa come sopra occorrente si farà fronte con prelievo dal bilancio AMAM di competenza, notificando al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio.

IL PROPONENTE	IL DIRIGENTE DI AREA	IL VICE DIRETTORE GENERALE
Antonino Cardile	dott Salvo Puccio	dott. PUCCIO SALVO *firmato digitalmente*