



## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

**N° 238 / 712 AD del 20/10/2022**

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO DIRETTO - €. 135.000,00 – DITTA ALIANTE SOC. COOP. - LAVORI DI SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DA 600 MM IN GALLERIA IN LOCALITA' PIAZZA D'ARMI - 712AD

**IMPORTO:** € 135.000,00 + IVA al 22%

**PROCEDURA:** Affidamento Diretto ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a) della Legge n.120/2020.

**DITTA:** Aliante Soc. Coop. - Zona Industriale – IV Strada – 93012 Gela P. I. n. 01869780856

IL DIRETTORE GENERALE

### PREMESSO

**CHE** le reti di distribuzione e le condotte di adduzione idrica hanno bisogno di costanti interventi di manutenzione al fine di eliminare le perdite che vanno a generarsi a seguito della pressione e della vetustà;

**CHE** alcune condotte idriche, per i motivi sopra evidenziati, sono suscettibili di rotture o causano perdite e consequenziali disservizi nella distribuzione;

**CHE** i suddetti interventi di riparazione e manutenzione, ove non tempestivamente effettuati nel tempo, possono causare problemi di carattere igienico-sanitario ed ambientale;

**CHE**, a seguito di segnalazione pervenuta all'Ufficio Reclami di AMAM SpA da parte di un utente, il personale tecnico aziendale ha riscontrato una rottura con relativa perdita in località Piazza d'Armi, in un tratto della condotta idrica DN600 che collega i serbatoi Montesanto - Tremonti e che attraversa una collina in galleria;

**CHE**, vista l'importanza della suddetta condotta adduttrice, che rifornisce tutta la vallata del Giostra e tutta la zona nord di Messina dall'Annunziata a Torre Faro, compresi parecchi villaggi a nord e ospedali, si rende necessario intervenire con ditta specializzata aventi maestranze in grado di operare in continuo h24, su n.3 turni da 8 ore, per ridurre al minimo l'interruzione idrica;

**CHE** la direzione tecnica di AMAM SpA ha valutato diverse opzioni d'intervento quali: il risanamento con *relining*, la realizzazione di una nuova galleria in parallelo all'esistente, la realizzazione di un by-pass provvisorio da 300 mm in polietilene; reperendo offerte



economiche da operatori economici specializzati nel settore;

**CHE**, tra tutte le soluzioni tecnico-economiche vagliate, è risultata la più conveniente, in termini di costi-benefici, rapidità di esecuzione, sicurezza delle modalità operative, durabilità dell'intervento, quella che prevede la dismissione della condotta esistente e l'inserimento in galleria di una in acciaio di pari caratteristiche (diametro 600 mm e spessore 7,1 mm con rivestimento esterno in poliuretano e rivestimento interno in resina epossidica per alimenti.

**CHE** per le sopra indicate lavorazioni si è contattata la Aliante Soc. Coop. Con sede nella Zona Industriale – IV Strada di Gela, specializzata nella posa di condotte di rilevante diametro e in possesso di adeguate maestranze e attrezzature per eseguire il lavoro nel minor tempo possibile, che ha prodotto l'offerta economica assunta al prot. AMAM col n. 17704/2022 del 20/10/2022 per un costo complessivo "a corpo" di €. 135.000,00 oltre IVA secondo le condizioni nello stesso riportate che costituiscono parte integrante della presente;

**CONSIDERATO** che l'offerta della ditta Aliante Soc. Coop. è risultata la più vantaggiosa in termini di costi-benefici, rapidità di esecuzione, sicurezza delle modalità operative, durabilità dell'intervento;

**VISTO** il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e la Legge n.120/2020;

**RITENUTO** necessario provvedere in merito;

## DETERMNA

1. Per le motivazioni esposte in narrativa, affidare alla **Aliante Soc. Coop.** - Zona Industriale – IV Strada – 93012 Gela P. I. n. 01869780856 i "**LAVORI DI SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DA 600 mm IN GALLERIA IN LOCALITA' PIAZZA D'ARMI**" - **712AD**, ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera a) della Legge n.120/2020, "a corpo" e secondo le modalità riportate nel preventivo prodotto dalla stessa, assunto al prot. AMAM n. 17704/2022 del 20/10/2022, costituente parte integrante della presente, per un costo complessivo di **€. 135.000,00, compresi O.S. oltre IVA;**
2. **Impegnare** la indifferibile spesa di €. 135.000,00 oltre IVA al 22%, necessaria per l'espletamento dei suddetti lavori, con prelievo dai bilanci AMAM di competenza;
3. **Nominare** quale RUP, il dott. Salvo Puccio e come D.L., l'ing. Luigi Lamberto che si avvarrà dei collaboratori tecnici, dott. Antonio Cardile, sig. Giovanni Stronccone e sig. Giacomo Spadaro.

IL PROPONENTE

ing. Luigi Lamberto

IL DIRIGENTE DI AREA

dott Salvo Puccio

IL VICE DIRETTORE  
GENERALE

dott. PUCCIO SALVO  
*firmato digitalmente*

