



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 262 / 157 del 16/12/2022

OGGETTO: FORNITURA DI N.1 ELETTROPOMPA SOMMERSE LOWARA Z12340 02/2A-8 PMP ACCIAIO INOX AISI 304 + MOTORE L8W750T405/C 75 KW E N.1 ELETTROPOMPA SOMMERSE LOWARA Z10220 01/1A-6 PMP ACCIAIO INOX AISI 304 + MOTORE L6W220T405/C 22 KW PER L'IMPIANTO BUFARDO RIEMPIMENTO SERBATOIO TORREROSSA;

IMPORTO SPESA: € 9.774,00 OLTRE I.V.A. AL 22%.

DITTA: Xylem Water Solutions Italia S.r.l. Società con unico socio
Filiale di Catania Via Acicastello n.15/D 95126 Catania

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

che, l'approvvigionamento idrico della città di Messina, oltre ai grandi acquedotti, è incrementato da pozzi trivellati collocati nel territorio del Comune di Messina e da numerosi impianti di rilancio;

che, si è verificata l'avaria dell'elettropompe sommerse n.3 e n.6 installate presso le vasche di raccolta Bufardo ed impiegate per il riempimento del serbatoio Torrerosa ;

che, quanto sopra è stato accertato da personale tecnico aziendale recatosi sul posto insieme alla ditta Geomar;

che, non avendo scorta magazzino ed essendo vincolati al collettore , al fine di sostituire le pompe senza modificare tutte le tubazioni di mandata, operazione che comporterebbe oneri aggiuntivi per l'Azienda;

CONSIDERATO

che occorre procedere alla sostituzione delle suddette elettropompe, al fine di non creare disservizio idrico alla distribuzione della città di Messina ,

preso atto che la XYLEM ha fatto pervenire apposito preventivo d'offerta n.37-2006-2022 del 14-12-2022 con protocollo AMAM n.21774 del 15-12-2022, importo spesa: € 9.774,00 oltre I.V.A. al 22 per la fornitura di suddette elettropompe sommerse.

Vista l'offerta-preventivo n. 37-2006-2022 del 14-12-2022 con protocollo AMAM n. 21774



del 15-12-2022 prodotta dalla Ditta XYLEM, risulta essere congrua ed il materiale è tutto in acciaio inox;

Attesa la necessità del provvedimento,

D E T E R M I N A

1. Per le motivazioni esposte in narrativa, procedere alla **“Fornitura di n.1 elettropompa sommerse Lowara Z12340 02/2A-8 PMP acciaio inox aisi 304 + motore L8W750T405/C 75 KW e n.1 elettropompa sommerse Lowara Z10220 01/1A-6 PMP acciaio inox aisi 304 + motore L6W220T405/C 22 KW per l'impianto Bufardo riempimento Serbatoio Torrerossa”** dalla Ditta XYLEM
2. Autorizzare la spesa di **€ 9.774,00 oltre I.V.A. al 22%** per la suddetta fornitura;

Alla spesa come sopra occorrente si farà fronte con prelievo dal bilancio AMAM di competenza, notificando al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio.

IL PROPONENTE

Antonino Cardile

IL DIRIGENTE DI AREA

dott Salvo Puccio

IL VICE DIRETTORE
GENERALE

dott. PUCCIO SALVO
firmato digitalmente

