

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 78 / 157 del 05/04/2023

OGGETTO: RIPARAZIONE DELL'ELETTROPOMPE CAPRARI MOD.KCM150NA KW 28.5 400 V E MOD. KCW080HE KW 3.7 400 V IMPIANTO SOLLEVAMENTO FOGNARIO VELA E GIAMPILIERI.

IMPORTO SPESA: €. 5.440,00 OLTRE IVA AL 22%

Ditta: Elettromeccanica Mondì Srl Via Ciccolo sn, 98041 Monforte San Giorgio (ME)
Tel.0909071851-3472501294

Email-elettromeccanicamondisrl@gmail.com
elettromeccanicamondi@legalmail.it

—

Pec-

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

CHE presso l'attuale sistema fognario a gravità a servizio nell'area di territorio che si estende da Mili Marina a Tremestieri, confluisce integralmente all'impianto di sollevamento denominato Mili Canneto, il quale recepisce i reflui provenienti dagli impianti della città quali "Zafferia", "Carmine", "ATM", "S. Cecilia", "S. Francesco", "Paradiso" e "Pace" per poi essere convogliati al Depuratore di Mili ed essere sottoposti al processo di depurazione;

CHE a causa dell'ingente quantitativo di reflui in arrivo all'impianto di "Sollevamento Vela e Giampilieri" sono state collocate elettropompe da 28.7 KW, 3.7 KW e 3.7 KW necessarie per affluire i reflui fognari all'impianto di "Depuratore Mili";

CHE l'elettropompe Caprari mod.KCM150NA KW 28.5 400 V e mod. KCW080HE KW 3.7 400 V, risultano in avaria e, per tale motivo, è stato richiesto alla **Elettromeccanica Mondì Srl** di far pervenire in Azienda apposito preventivo per effettuare le riparazioni necessarie sulle suddette elettropompe;

CHE da una prima analisi effettuata dalla suddetta officina autorizzata l'elettropompe risultano essere riparabili, visto il costo di una nuova fornitura, necessitando di una serie di componenti di ricambio quali le tenute meccaniche, l'anello di usura, i cuscinetti, gli anelli or, ecc.... ed il rifacimento dell'avvolgimento.

CHE la **Elettromeccanica Mondì Srl** ha prodotto in data 20.03.2023, con Off. N. 44, l'offerta per le riparazioni delle suddette elettropompe, per un importo complessivo di € 5.440,00 oltre IVA al 22%;

RITENUTO pertanto urgente ed indispensabile procedere alla riparazione delle suddette elettropompe al fine di prevenire sversamenti di liquami nelle aree limitrofe agli impianti di sollevamento in oggetto;

VISTO il preventivo d'offerta della citata **Elettromeccanica Mondì Srl** ha prodotto in data 20.03.2023, con Off. N. 44 ed assunto in AMAM con prot. 12510 del 31/03/2023;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in narrativa, procedere alla **Riparazione dell'elettropompe Caprari mod.KCM150NA KW 28.5 400 V e mod. KCW080HE KW 3.7 400 V Impianto sollevamento Fognario Vela e Giampilieri**, per l'importo di € **5.440,00** oltre Iva al 22%, come da preventivo dell'offerta n. S0355/2022 del 28.07.2022, dalla **Elettromeccanica Mondì Srl Via Ciccolo sn, 98041 Monforte San Giorgio (ME)**.

Autorizzare la spesa complessiva di € **5.440,00** oltre Iva al 22%, occorrente per la riparazione suddetta.

Alla spesa come sopra occorrente si farà fronte con prelievo dal bilancio AMAM di competenza, notificando al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio.

IL PROPONENTE
Antonino Cardile

IL DIRIGENTE DI AREA
ing. Luigi Lamberto

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
dott. BONASERA LOREDANA
firmato digitalmente

