



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 95 / 157 del 04/05/2023

OGGETTO: FORNITURA N°1 S-SBC: DISPOSITIVO GENERALE NA0-16 D.L. (50-51-50N51N) CEI 0-16; N°1 UPS 1000VA UPS RIELLO SENTINEL PRO 1000 DOPPIA CONVERSIONE (ONLINE) CON RISERVA DI CARICA; N°01 TERNA DI FRUSTE 95MMQ IN CAVO ESTRUSO PER COLLEGAMENTO CONSEGNA ENERGIA ENEL COMPLETO DI TERMINALI. IL TUTTO COMPRESO LO SMONTAGGIO DEL QUADRO ESISTENTE, E DISACCOPIAMENTO DEI QUADRI PROTEZIONE TRASFORMATORE E RIMONTAGGIO DEL NUOVO QUADRO CON REGOLAZIONI, PER IL POZZO SANTA MARGHERITA

IMPORTO SPESA: € 15.950,00 OLTRE I.V.A. AL 22%.

DITTA: Piccolo Giuseppe, via La Farina, 136 Messina
Fax 090.695534 email-elfim.piccolo@gmail.com

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

CHE negli ultimi due mesi viene segnalato dai tecnici Amam il continuo malfunzionamento della cabina di distribuzione ENEL MT, presente all'interno del Sollevamento Idrico Santa Margherita;

CHE successivamente si verificava a causa del susseguirsi di guasti avvenuti, la cabina di trasformazione ENEL aveva subito ingenti danni con il relativo cortocircuito della linea presente al suo interno e la compromissione dei quadri a servizio dell'impianto stesso;

CHE pertanto si rende necessario il tempestivo intervento di ripristino della cabina di trasformazione, di tutte le parti elettriche e dei quadri di comando presenti nell'impianto al fine di non creare disservizio nelle aree di limitrofe l'impianto di sollevamento;

CONSIDERATO

CHE occorre procedere alla fornitura e installazione del suddetto materiale, visto l'urgenza;

CHE è stato richiesto il preventivo alla ditta: Piccolo Giuseppe offerta n.323/23 del 29.04.2023 con prot. Amam n. 15674 del 02.05.2023.



CHE i lavori in oggetto rientrano nella categoria OG11 per la quale la ditta possiede attestazione;

VISTO la convenienza economica dell'offerta-preventivo n.323/23 del 29.04.2023 con prot. Amam n. 15674 del 02.05.2023, prodotta dalla Ditta **Piccolo Giuseppe, via La Farina, 136 Messina.**

RITENUTO necessario e urgente l'intervento;

ATTESA

la necessità di provvedere immediatamente ai lavori di che trattasi;

DETERMINA

Affidare la Fornitura N°1 S-SBC: Dispositivo Generale NA0-16 D.L. (50-51-50N51N) CEI 0-16; N°1 UPS 1000VA UPS Riello Sentinel Pro 1000 doppia conversione (online) con riserva di carica; N°01 Terna di fruste 95mmq in cavo estruso per collegamento consegna energia enel completo di terminali. Il tutto compreso lo smontaggio del quadro esistente, e disaccoppiamento dei quadri protezione trasformatore e rimontaggio del nuovo quadro con regolazioni, per il pozzo Santa Margherita; alla Ditta OFFICINA ELETTROMECCANICA di PICCOLO GIUSEPPE – Via Giuseppe La Farina, 136 - 98124 MESSINA - P.IVA 00113940837

Autorizzare la spesa di **€ 15.950,00 oltre I.V.A. al 22%** per la suddetta fornitura.

Alla spesa come sopra occorrente si farà fronte con prelievo dal bilancio AMAM di competenza, notificando al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio.

IL PROPONENTE
Antonino Cardile

IL DIRIGENTE DI AREA
ing. Luigi Lamberto

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Pierfrancesco Donato
firmato digitalmente

