

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 266 / 157 del 22/09/2023

OGGETTO: RIPARAZIONE AMACONTROL DELL'ELETTROPOMPA KSB TIPO KRT K 350-500/1206 UNG-D MATR. 0500778671/001000 IMPIANTO SOLLEVAMENTO FOGNARIO MILI CANNETO.

IMPORTO SPESA: €. 605,00 OLTRE IVA AL 22%

Ditta: KSB Italia S.P.A. Via Massimo D'Azeglio 32, 20863 Concorezzo (MB) Tel.0396048-1
ksbitalia@pec.ksb.it - francesco.genghi@ksb.com - marika.barivelo@ksb.com

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

CHE presso l'attuale sistema fognario a gravità a servizio nell'area di territorio che si estende da Mili Marina a Tremestieri, confluisce integralmente all'impianto di sollevamento denominato Mili Canneto, il quale recepisce i reflui provenienti dagli impianti della città quali "Zafferia", "Carminie", "ATM", "S. Cecilia", "S. Francesco", "Paradiso" e "Pace" per poi essere convogliati al Depuratore di Mili ed essere sottoposti al processo di depurazione;

CHE a causa dell'ingente quantitativo di reflui in arrivo all'impianto di "Mili Canneto" sono state collocate N.3 elettropompe da 125 KW, 125 KW e 120 KW necessarie per affluire i reflui fognari all'impianto di "Depuratore Mili";

CHE l'elettropompa la **KSB tipo KRT K 350-500/1206 UNG-D**, risulta in avaria e, per tale motivo, è stato richiesto alla **KSB Italia S.P.A.** di far pervenire in Azienda apposito preventivo per effettuare le riparazioni dello strumento necessario per la messa in funzione della suddetta elettropompa;

CHE la **KSB Italia S.P.A.** ha prodotto in data 15.09.2023, con Off. N. 9974870852, l'offerta per la riparazione de della suddetta elettropompa, per un importo complessivo di € 605,00 oltre IVA al 22%;

RITENUTO pertanto urgente ed indispensabile procedere alla riparazione dello strumento della suddetta elettropompa al fine di prevenire sversamenti di liquami nelle aree limitrofe all'impianto di sollevamento denominato "Mili Canneto";

VISTO il preventivo d'offerta della citata **KSB Italia S.P.A.** ha prodotto in data 15.09.2023, con Off. N. 9974870852 ed assunto in AMAM con prot. 26237 del 20/09/2023;

D E T E R M I N A

- Per le motivazioni esposte in narrativa, procedere alla **Riparazione amacontrol**

**dell'elettropompa KSB tipo KRT K 350-500/1206 UNG-D MATR. 0500778671/001000
Impianto sollevamento Fognario Mili Canneto, per l'importo di € 605,00 oltre Iva al
22%, come da preventivo dell'offerta n. 9974870852 del 15.09.2023, dalla KSB Italia
S.P.A. Via Massimo D'Azeglio 32, 20863 Concorezzo (MB).**

- Autorizzare la spesa complessiva di € 605,00 oltre Iva al 22%, occorrente per la riparazione suddetta.

Alla spesa come sopra occorrente si farà fronte con prelievo dal bilancio AMAM di competenza, notificando al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio.

IL PROPONENTE
Antonino Cardile

IL DIRIGENTE DI AREA
dott Pierfrancesco Donato

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Pierfrancesco Donato
firmato digitalmente

