

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 304 / 157 del 27/10/2023

OGGETTO: INTERVENTO SU GUASTO MT DOVUTO AD UNA SOVRACORRENTE E POSA IN OPERA DI N.1 TRASFORMATORE DA 1600 KWA PER L'IMPIANTO TORREROSSA (VEDI PREVENTIVO E RELAZIONE ALLEGATA);

IMPORTO SPESA: € 9.650,00 OLTRE I.V.A. AL 22%.

DITTA: PICCOLO GIUSEPPE, via La Farina, 136 Messina
Fax 090.695534 email-elfim.piccolo@gmail.com

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

che, l'approvvigionamento idrico della città di Messina, oltre ai grandi acquedotti, è incrementato da pozzi trivellati collocati nel territorio del Comune di Messina e da numerosi impianti di rilancio;

che, si è verificata a causa di una sovracorrente si è verificato un guasto di uno dei trasformatori che alimentano il quadro generale dell'impianto Torrerosa;

che, avendo scorta magazzino ed essendo vincolati a quello esistente, si procede alla sostituzione in quanto non si riesce a far lavorare l'impianto a regime;

che, quanto sopra è stato accertato da personale tecnico aziendale recatosi sul posto insieme alla ditta Geomar e Piccolo;

CONSIDERATO

che occorre procedere alla sostituzione del suddetto trasformatore, al fine di non creare disservizio idrico alla distribuzione della città di Messina ,

preso atto che la ditta **PICCOLO GIUSEPPE** ha fatto pervenire apposito preventivo d'offerta n.659 del 27-09-23 con protocollo AMAM n.27577 del 06-10-2023, importo spesa: € **9.650,00** oltre I.V.A. al 22% ;

Vista l'offerta-preventivo n.659 del 27-09-23 con protocollo AMAM n.27577 del 06-10-2023

prodotta dalla Ditta **PICCOLO GIUSEPPE**, risulta essere congrua;

Attesa la necessità del provvedimento,

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in narrativa, procedere all' **“Intervento su guasto MT dovuto ad una sovracorrente e posa in opera di n.1 trasformatore da 1600 Kwa per l'impianto Torrerossa (vedi preventivo e relazione allegata)”** dalla Ditta **PICCOLO GIUSEPPE**, via La Farina, 136 Messina;

Autorizzare la spesa di **€ 9.650,00 oltre I.V.A. al 22%** per la suddetta fornitura;

Alla spesa come sopra occorrente si farà fronte con prelievo dal bilancio AMAM di competenza, notificando al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio.

IL PROPONENTE
Antonino Cardile

IL DIRIGENTE DI AREA
dott Pierfrancesco Donato

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Pierfrancesco Donato
firmato digitalmente

